

P. P. Kowalski
P.

Kominiarska Spółdzielnia Pracy „Św. Florian” we Wrocławiu
ul. Św. Mikołaja 16/17 Rejonowy Zakład Kominiarski Nr 17
w Szczawnie Zdroju

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY
„ŚW. FLORIAN” we Wrocławiu
REJONOWY ZAKŁAD KOMINIARSKI NR 17
WAŁBRZYCH
FILIA: 58-510 SZCZAWNO ZDRÓJ
ul. Różana 1, tel. (074) 843-27-32
NIP 896-080-20-54

PROTOKÓŁ Nr 151A/16
z dnia 04.02.2016

z kontroli przewodów kominowych w budynku

administrowanym przez B.O.K. Stary Zdrój
położonym w Dąbrydzu przy ul. Pocztowej nr 5/17

KONTROLA STWIERDZIŁA:

1. Pieszkowie na ostatniej kondygnacji
2. Ze względu na częste zatkanie palenka w piecu kreflarskim pokopawym spowodowane zbyt krótkim kominem od wylotu pieca do wylotu ok. 2 mb, odpowiednio do komina nadbudowa ok. 1 mb, kominem do wylotu ok. 3,50 w otulinie termicznej także ok. 1 mb w grubej murewanym kominie ponad dachem zamontować dławicę wentylacyjną na wysokości ok. 1-1,2 mb
3. Przewód 50x50 mm dwojny

Protokół otrzymują:

1. Właściciel – użytkownik budynku
2. a/a

"Stary Zdrój"
09. LUT. 2016
L. dz. W705

Mistrz Kominiarski
MISTRZ KOMINIARSKI
Daniel Siera