

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY "ŚW. FLORIAN"
WROCLAW, UL. ŚW MIKOŁAJA 16/17

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY
(pieczęć Zakładu Kominiarskiego)
"ŚW. FLORIAN" w WROCLAWIU
REGIONOWY ZAKŁAD KOMINIARSKI Nr 17
68-801 WALBRZYCH, Pólska Pólska 6
Tel. (074) 84 23 286
74 84 84 84 84 84 84 84 84 84

Walczyński, dnia 9.08.2015.

Opinia Nr 006479

z wyników przeprowadzonych oględzin - ekspertyzy urządzeń grzewczo-kominowych

w budynku przy ul. Namysłowskiego 20/2 w Walcownicy
dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych używanych przez MBB Sp. z o.o.
BOH - NOWE MIASTO

Dotyczy:

1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie CO grz.
2. Ustalenia prawidłowości podłączenia
3. Ustalenia przyczyn wadliwego działania urządzeń

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

Kocioł gazowy z zamk. kominem spalarnia
podłączony do zastępnego utrudu zgodnie z
wymogami producenta i projektu techn.
Wentylacja wywiewna z pomieszczenia
kuchni i łazienki wykonana zastępną, zgodnie
z projektem i obowiązującymi przepisami.

Inne uwagi: Należy zapewnić dopływ powietrza do wentylacji.

Kontroli dokonał: S. Samoty, K. Marucha

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 wraz z późniejszymi zmianami. Rozporządzenie Ministra MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80 z dnia 11 maja 2006r.). Rozp. MSWiA z dnia 16.08.1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74 poz. 836). Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 15.06.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki (Dz. U. Nr 75 poz. 690) z późniejszymi zmianami.

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla:

1 egz. dla RZK

BOH - NOWE MIASTO
in Walcownicy

Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia

podpis:

Uwagi:

1. Po dokonaniu proponowanych rozwiązań należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych
2. Szkic orientacyjny na edytorze
3. Niepotrzebne skreślić.
4. Opinia jest ważna 1 rok od daty wystawienia

Opiniodawca
MISTRZ KOMINIARSKI
Sebastian Samoty
Pieczęć i podpis