

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY "ŚW. FLORIAN"

WROCŁAW, UL. ŚW MIKOŁAJA 16/17

(pieczęć Zakładu Kominiarskiego)

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY

"ŚW. FLORIAN" w Wrocławiu

REGONOWY ZAKŁAD KOMINIARSKI NR 17

WAŁBRZYCH

TEL: 58-310 5322 SZCZAWNÓ ZDRÓJ

ul. Różana 1, tel. (074) 843-27-32

NIP 296-090-20-54 Wyników przeprowadzonych oględzin - ekspertyzy urządzeń grzewczo-kominowych

Szczawno-Zdrój, dnia 21.04. 2015 r.

Opinia Nr 006289

w budynku przy ul. Ducławskiej nr 105/10 w Dąbrowie
dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych używanych przez
B.O.K. - Szczawno

Dotyczy:

1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie
2. Ustalenia prawidłowości podłączenia
3. Ustalenia przyczyn wadliwego działania urządzeń

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

1. Stan podłóg nie pozwala na podłączenie pieca CO na paliwo stałe, kotła gazowego CO jak i wentylacji do istniejących przewodów.
2. Przewód kominowy nr. 1 można przeznaczyć dla pieca kuchenno-ogrzewowego nr. 2 i 3 dla piecy pokojowych. Dla pieca CO na opał stały należy wykonać nowy komin wg obowiązujących przepisów. Zamiast pieca na opał stały: kocioł gazowy CO z zamkniętą kominą podłączyć do zewnętrznego układu powietrze-spalinowego zgodnie z zapytaniem producenta i w oparciu o projekt.
3. Wentylację wykonać wg obowiązujących przepisów - projektu.
4. Dla prawidłowego funkcjonowania urządzeń kominowych zapewnić Inne uwagi: należy napływ powietrza z zewnątrz poprzez urządzenia nawiewne.

Kontroli dokonał: Marek Paweł, Marcin Buciak

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 wraz z późniejszymi zmianami. Rozporządzenie Ministra MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80 z dnia 11 maja 2006r.), Rozp. MSWiA z dnia 16.08.1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74 poz. 836), Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 15.06.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki (Dz. U. Nr 75 poz. 690) z późniejszymi zmianami.

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla: B.O.K. - Szczawno
1 egz. dla RZK: Szczawno-Zdrój


Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia podpis:

Uwagi:

1. Po dokonaniu proponowanych rozwiązań należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych
2. Szkic orientacyjny na odwrócie.
3. Niepotrzebne skreślić.
4. Opinia jest ważna 1 rok od daty wystawienia

Opiniodawca
(uprawniony mistrz kominiarski)
MISTRZ KOMINIARSKI
Daniel Siara
Pieczęć i podpis



STAN ISTNIEJĄCY

	1	2	3
STRONA			
I P	K ₁₀		P ₁₀
II P	K ₇		P ₇
III P		K ₃	P ₃
IV P		K ₂	P ₂
PARTER			KONÓRKA

MISTRZ KOMINIARSKI

Daniel Siara
Daniel Siara