

**Kominiarska Spółdzielnia Pracy „Św. Florian” we Wrocławiu
ul. Św. Mikołaja 16/17 Rejonowy Zakład Kominiarski Nr 17**

**PROTOKÓŁ Nr 419
z dnia 21-03-2016**

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY
„ŚW. FLORIAN” we Wrocławiu
REJONOWY ZAKŁAD KOMINIARSKI Nr 17
ul. Św. Mikołaja 16/17, 50-116 Wrocław
tel. 71 78 10 10, 71 78 10 11

z kontroli przewodów kominowych w budynku

**administrowanym przez MZB Sp z o o ADM STARY ZDRÓJ
położonym w WAŁBRZYSZACH przy ul. 11-go Listopada nr 88/2**

BOK "Stary Zdrój" Wałbrzych 22. MAR. 2016 L. dz. 11054
--

KONTROLA STWIERDZIŁA:

Przewód kominowy o wym. 50x50cm jest drożny .
Przyczyną dymienia był zanieczyszczony łącznik od pieca . Podczas rozpalania
wystąpiło lekkie zadymienie i dym z kuchni wyszedł na wspólny przed pokój .
Wentylacja wywiewna z kuchni zewnętrzna nieprawidłowa , brak jest wymaganej
wentylacji nawiewnej dla pieca Co .

Protokół otrzymują:

1. Właściciel – użytkownik budynku
2. a/a

**Mistrz Kominiarski
MISTRZ KOMINIARSKI
Sebastian Samotyja**