

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY "ŚW. FLORIAN"

WROCŁAW, UL. ŚW MIKOŁAJA 16/17

(pieczęć Zakładu Kominiarskiego)
REJONOWY ZAKŁAD KOMINIARSKI Nr 17
58-301 WAŁBRZYCH, Pole Pole 6
Tel. (074) 84 23 286
NIP 896-600-20-54

Wrocław, dnia 26.11.2014

005355

Opinia Nr

z wyników przeprowadzonych oględzin - ekspertyzy urządzeń grzewczo-kominowych

w budynku przy ul. Samotnej nr 4/9 w Wrocławu
dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych używanych przez BOK Nowe Miasto

Dotyczy:

1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie pracy.
2. Ustalenia prawidłowości podłączenia
3. Ustalenia przyczyn wadliwego działania urządzeń

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

Pracochronny może być podłączony do przewodu nr 3.
Pracochronny w sekcji I może być podłączony do przewodu nr 5.
Pracochronny w sekcji II może być podłączony do przewodu nr 7.
Wentylacja wywiewna i ssąca w pracochronie nr 1 należy zapewnić odpływ powietrza z sekcji II.
Alternatywnie: pracochron nr 1 może być podłączony do przewodu nr 5, lub do gazu z punktu formacji do przewodu nr 5 po samowentylacji kłosa egzoterm z wyłączeniem pracochronu.

Inne uwagi:

Kontroli dokonał:

S. Samojlik

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 wraz z późniejszymi zmianami. Rozporządzenie Ministra MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80 z dnia 11 maja 2006r.). Rozp. MSWiA z dnia 16.08.1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74 poz. 836). Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 15.06.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki (Dz. U. Nr 75 poz. 690) z późniejszymi zmianami.

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla:

1 egz. dla RZK

BOK Nowe Miasto
Wrocław

Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia

podpis:

Uwagi:

1. Po dokonaniu proponowanych rozwiązań należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych
2. Szkic orientacyjny na odwrocie.
3. Niepotrzebnie skreślić.
4. Opinia jest ważna 1 rok od daty wystawienia


MISTRZ KOMINIARSKI
(uprawniony mistrz kominiarski)

Sebastian Samojlik


Pieczęć / podpis

8/11/19 05955

protektor I



protektor II



protektor

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
										slady
Wk 9		K 9		P 9		P 9			Wk 10	Ip
Wk 5	2 5	2 5				Wk 6	2 5			Ip
Wk 4	Wk 2		CO 4							protektor

MISTRZ KOMINIARSKI
Sebastian Samotyj