

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY "ŚW. FLORIAN"
WROCLAW, UL. ŚW MIKOŁAJA 16/17

(pieczęć Zakładu Kominiarskiego) PRACY
KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY
"ŚW. FLORIAN" - WROCŁAWIU
REGONOWY ZAKŁAD PRACY Nr 17
60-801 WĄSZEŃSKA, PISO Pole
Tel. (074) 84 23 258
NIP 896 20 550 89-54

Wrocław, dnia 16-04-2013 r.

Opinia Nr 004328

Wyników przeprowadzonych oględzin - ekspertyzy urządzeń grzewczo-kominowych

w budynku przy ul. Niepodległości nr 143/6 w Lubymycu
dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych używanych przez M. B. z p.o.

Dotyczy:

1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie kotła gazowego
2. Ustalenie prawidłowości podłączenia
3. Ustalenie przyczyn wadliwego działania urządzeń

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

Kocioł gazowy z kuchenką kawatą spalania
można podłączyć do przewodu nr 3, po
zaizolowaniu kłosa kominowego.
Wentylacja mechaniczna z kłosem do przew. nr 2.

Inne uwagi: Istniejący układ kłosa jest w porządku
jest niekompletny

Kontrolę dokonał: S. Sadowski

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 wraz z późniejszymi zmianami. Rozporządzenie Ministra MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80 z dnia 11 maja 2006r.). Rozp. MSWiA z dnia 16.08.1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74 poz. 836). Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 15.06.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki (Dz. U. Nr 75 poz. 690).

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla: BOK Podpisane
1 egz. dla RZK W. W. - Olu

Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia podpis:

Uwagi:


1. Po dokonaniu proponowanych rozwiązań należy zgłosić do sprawcy
prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych
2. Szkło orientacyjny na edytorze.
3. Niepohrzedna skłóć.
4. Opinię jest ważna 1 rok od daty wystawienia

Strona 1 druk: 00108008 - tel. (074) 846 87 03, 854 28 03, fax (074) 854 28 93

Opiniodawca
(uprawniony dozw. kominiarski)

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY
Rej. Min. Kominiarski

Jerzy Siara



1	2	3	4
	↑	↑	
	↑	↑	
			P
	W	CO gaz	
			2

Styżen

11 p 14 - inny kawi

11 p 10

11 p 6

partes 2
pimica

KIEROWNIK ZAKŁADU
Haj. Alstra Bominarski
Jozzy Stara