



— projektowana instalacja gazowa

**Uwagi:**

- 1) Wszystkie gazomierze montowane w szafkach wentylowanych na listwach montażowych na wysokości 1,8m nad podłogą.
- 2) Dopuszcza się zastosowanie gazomierzy G1,6 w lokalach w których jedynym urządzeniem gazowym jest kuchenka gazowa.

 <b>PROJEKTY BUDOWLANE KIEROWANIE ROBOTAMI NADZÓR ZASTĘPCZY</b>			
<a href="http://www.kapinus.pl">www.kapinus.pl</a> <a href="mailto:biuro@kapinus.pl">biuro@kapinus.pl</a> tel.: +48608744059 +48664780376 ul. Wrocławska 140 58-306 Wałbrzych (obok stacji LOTOS)			
Inwestor: Wspólnota Mieszkaniowa ul.11 Listopada 148, 58-302 Wałbrzych.		Obiekt: Budynek mieszkalny, ul. 11 Listopada 148 , 58-302 Wałbrzych	
Temat: Wymiana instalacji gazowej w częściach wspólnych budynku przy ul. 11 Listopada 148 w Wałbrzychu.		Stadium: PB	Branża: S
Sprawdził: mgr inż. Mirosław Kociumbas Upr. nr 245/02/DUW		Tytuł rysunku: Rzut II piętra - instalacja gazowa	
Rysował: mgr inż. Piotr Kopinowski		Skala: 1:50	
Asystował: inż. Mateusz Oźga		Nr rys. 3/S	