



projektowana instalacja gazowa

Uwagi:

- 1) Wszystkie gazomierze montowane w szafkach wentylowanych na listwach montażowych na wysokości 1,8m nad podłogą.
- 2) Dopuszcza się zastosowanie gazomierzy G1,6 w lokalach w których jedynym urządzeniem gazowym jest kuchenka gazowa.

**KAPINUS**

PROJEKTY BUDOWLANE  
KIEROWANIE ROBOTAMI  
NADZÓR ZASTĘPCZY

[www.kapinus.pl](http://www.kapinus.pl) biuro@kapinus.pl tel.: +48608744059 +48664780376  
ul. Wrocławska 140 58-306 Wałbrzych (obok stacji LOTOS)

Inwestor: Wspólnota Mieszkaniowa ul. 11 Listopada 164, 58-302 Wałbrzych.		Obiekt: Budynek mieszkalny, ul. 11 Listopada 164, 58-302 Wałbrzych			
Temat: Wymiana instalacji gazowej w częściach wspólnych budynku przy ul. 11 Listopada 164 w Wałbrzychu.		Stadium: PB	Branża: S	Arkusz A3	Data: 02.2016
Sprawdził: mgr inż. Mirosław Kociumbas Up. nr 245/02/DUW		Tytuł rysunku:  Rzut II piętra i III piętra - instalacja gazowa			
Rysował: mgr inż. Piotr Kopinowski		Nr rys. 1:50 4/S			
Asystował: inż. Mateusz Ożga					