

**Kominiarska Spółdzielnia Pracy „Św. Florian” we Wrocławiu
ul. Św. Mikołaja 16/17 Rejonowy Zakład Kominiarski Nr 17**

PROTOKÓŁ Nr 355

z dnia 9-03-2016

z kontroli przewodów kominowych w budynku

**administrowanym przez MZB Spzoo BOK NOWE MIASTO
położonym w WALBRZYCHU przy ul. Psie Pole nr 1/1**

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY
„ŚW. FLORIAN” we WROCŁAWIU
REJONOWY ZAKŁAD KOMINIARSKI Nr 17
58-301 WALBRZYCH, Psie Pole 6
Tel. (074) 84 23 286
REGON 141800000-000-58

KONTROLA STWIERDZIŁA:

W mieszkaniu nr 1 podłączony jest piec kaflowy pokojowy, przewód kominowy od tego pieca który poprowadzony jest w ścianie szczytowej budynku uległ zasmałowaniu przez stosowanie niewłaściwego opału, od zewnątrz widoczne są mokre plamy i przebarwienia tynku na ścianie komina (ściana szczytowa budynku).

Niewłaściwa eksploatacja pieca i stosowanie nieodpowiedniego opału powoduje niedogrzanie komina wewnątrz w takiej sytuacji zostaje przekroczony punkt rosy, który powoduje, że w kominie wykrapla się z dymu smoła która osadza się wewnątrz na ścianach komina oddziałując destrukcyjnie na cegłę kominową a także powoduje zagrożenie pożarowe.

Protokół otrzymują:

1. Właściciel – użytkownik budynku
2. a/a

**Mistrz Kominiarski
MISTRZ KOMINIARSKI**

Daniel Siara

P. Smarula - K
*+
P. Kopała - K*