

# KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY "ŚW. FLORIAN"

WROCLAW, UL. ŚW MIKOŁAJA 16/17

(pieczęć Zakładu Kominiarskiego)  
WIDOKOWY ZWZŁĄCZNIK KOMINIARSKI NR 17  
MIAŁO 80% WYKONANIA WZDROU  
R448 13.05.27-32

Szczecin, dn. 18.02. 2016 r.

Opinia Nr 006830

z wyników przeprowadzonych oględzin - ekspertyzy urządzeń grzewczo-kominowych

w budynku przy ul. Pl. Teatralny nr 4/6 w Wąbrzeźnie  
dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych używanych przez  
B.O.K. Świdwieście

Dotyczy:

1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie COB
2. Ustalenia prawidłowości podłączenia
3. Ustalenia przyczyn awaryjnego działania urządzeń

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

1. Kocioł parowy CO z zamkniętą kolumną podłączone do zewnętrznej sieci powietrze-spalinowej zgodnie z wymaganiami producenta i w oparciu o projekt.
2. Wykryte uszkodzenia kolumny i ławki wylotowej w oparciu o przepis - projektu.
3. Dla prawidłowego funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych zapewnienie napływu powietrza z zewnętrznej poprzez urządzenia nawiewne.

Inne uwagi:

Kontroli dokonał: Marek Jędrzej, Marcin Budak

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 wraz z późniejszymi zmianami. Rozporządzenie Ministra MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80 z dnia 11 maja 2006r.), Rozp. MSWiA z dnia 16.08.1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74 poz. 836), Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 15.06.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki (Dz. U. Nr 75 poz. 690) z późniejszymi zmianami.

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla: B.O.K. Świdwieście

1 egz. dla RZK Szczecin-Toluj

Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia

podpis:

Uwagi:

1. Po dokonaniu proponowanych rozwiązań należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowość wykonania i funkcjonowanie urządzeń grzewczo-kominowych
2. Skłać oświadczenia na odwrót.
3. Niepotrzebne skreślić.
4. Opinia jest ważna 1 rok od daty wystawienia

Opiniodawca  
(uprawniony mistrz kominiarski)

**MISTRZ KOMINIARSKI**

Daniel Siara  
Pieczęć i podpis