

# KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY "ŚW. FLORIAN"

WROCLAW, UL. ŚW MIKOŁAJA 16/17

(pieczęć Zakładu Kominiarskiego)

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY  
"ŚW. FLORIAN" w WROCLAWIE  
REJONOWY ZAKŁAD KOMINIARSKI Nr 17  
58-301 WAŁBRZYCH, Pole Pole  
Tel. (074) 84 23 286

Opinia Nr 006887

Wrocław, dnia 25.02.2016 r.

W sprawie: przeprowadzonych oględzin - ekspertyzy urządzeń grzewczo-kominowych

w budynku przy ul. Smidwicka  
dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych używanych przez

BOH - Podgórze

Dotyczy:

1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie pieca.
2. Ustalenie prawidłowości podłączenia
3. Ustalenie przyczyn wadliwego działania urządzeń

2016-02-26

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

Piec grzewczy w lokalu nr 13  
podłączyć do przewodu nr 1  
W lokalu nr 14 nie ma możliwości  
podłączenia pieca grzewczego.  
Wskazać wykonanie kotłowni wg projektu.  
Alternatywnie: ogrzewanie gazowe na dwa lokale  
nr 14 i 13. Kocioł gazowy z zamk. termow.  
podłączyć do układu powietrze-zapalnicowego  
zgodnie z wytycznymi producenta.

Inne uwagi:

Kontroli dokonał:

S. Samotyj

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 wraz z późniejszymi zmianami. Rozporządzenie Ministra MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80 z dnia 11 maja 2006r.). Rozp. MSWiA z dnia 16.08.1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74 poz. 836). Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 15.06.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki (Dz. U. Nr 75 poz. 690) z późniejszymi zmianami.

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla:

1 egz. dla RKZ

BOH - Podgórze  
w Wrocławiu

Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia

podpis:



Uwagi:

1. Po dokonaniu proponowanych rozwiązań należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych
2. Szkic orientacyjny na odwrocie.
3. Niepotrzebne skreślić.
4. Opinia jest ważna 1 rok od daty wystawienia

Opiniodawca  
(uprawniony mistrz kominiarski)  
S. Samotyj  
MISTRZ KOMINIARSKI

Sebastian Samotyj

Opis: 0887



	1	2	
			zol.
	A		
	P <sub>10</sub>	V <sub>12</sub>	I <sub>p</sub>
	V <sub>7</sub>	P <sub>8</sub>	I <sub>p</sub>
		Z <sub>112</sub>	parten
			mułice

MISTRZ KOMINIARSKI  
Sebastian Samotyja