

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY "ŚW. FLORIAN"

WROCLAW, UL. ŚW MIKOŁAJA 16/17

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY
ZŁOTY ZAKŁAD KOMINIARSKI (z siedzibą w Wroclawiu)

REJONOWY ZAKŁAD KOMINIARSKI N-17

53-601 WALBRZYCH, Psie Pole

Tel. (074) 84 23 286

NIP 666-000-70-54

z wyników przeprowadzonych oględzin - ekspertyzy urządzeń grzewczo-kominowych

Opinia Nr 007095

Wrocław, dnia 30.05.2016 r.

w budynku przy ul. Bogusławskiego nr 3/24 w Wąclawiu
dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych używanych przez
BOK - Nowe Miasto

Dotyczy:

1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie pieca kuch.
2. Ustalenia prawidłowości podłączenia
3. Ustalenia przyczyn wadliwego działania urządzeń

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

Miejsce usytuowania jest na ostatniej kondygnacji - do wylotu kłoty kominowej dachowej. Piec grzewczy w kuchni połączony posiada własny odrębny przewód kominowy. BOK - Nowe Miasto.
Piec kuchenny podłączyć do nowo wykonanego kominu dachowego w oparciu o projekt. Należy wykonać wykop w/w projektu.

Inne uwagi: Izolacja kominu 20x50cm.

Kontroli dokonał:

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 wraz z późniejszymi zmianami. Rozporządzenie Ministra MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80 z dnia 11 maja 2006r.). Rozp. MSWiA z dnia 16.08.1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74 poz. 836). Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 15.06.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki (Dz. U. Nr 75 poz. 690) z późniejszymi zmianami.

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla:

1 egz. dla RZK

Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia podpis:

Uwagi:

1. Po dokonaniu proponowanych rozwiązań należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych.
2. Skierować orientacyjny na odwrót.
3. Niepotrzebne skreślić.
4. Opinia jest ważna 1 rok od daty wystawienia

Opiniodawca

(uprawniony mistrz kominarski)

MISTRZ KOMINIARSKI

Sebastian Samotyj