

DOMINIARSKA SPOŁOZIELI I PRACY
"SW. FLORIAN" we Wrocławiu
REJONOWY ZAKŁAD DOMINIARSKI NR 17
WALBRZYCH
TEL: 58-310 22 11, 343-27-32
J. Rożniak, tel. 17 11 343-27-32
NIP 14-115-20-84

z kontroli przewodów kominowych w budynku

KONTROLA STWIERDZIŁA :

1. Przewód 45 x 45 cm. dwójny.
2. Nalezy dla pieca CO etarz znajdujacego sie w kuchni.
wykonac wyprowadza wentylacje mechanicznej - min $\phi 150$
3. Prace kominu 45 x 45 cm wymaga przebudowy od czoła
stochy ponad dach. Ze wzgledu na zawilgoczenie przewodu
wewnetrz. proponuje sie zamontowanie na przewodzie
osłony chroniacej przewód przed opadami atmosferycznymi.

Miejski Zorzad Budynkow Sp. z o.o.
BIURO OBSLUGI KLIENTA
„BIAŁY ZAMIE”
58-304 Wałbrzych ul. Gen. A. 100 100

Mistrz Kominiarski
MISTRZ KOMINIARSKI
Sienel
Daniel Siara

09.12.2015