



1. Likwidacja szkodliwych soli budowlanych preparatem ESCO-FLUAT
2. Tynk renowacyjny THERMOPAL-SR4
3. Warstwa szczepna THERMOPAL-
4. Izolacja Combiflex-C2
5. Przepona pozioma z preparatem AQUAFIN-F
Metoda ciśnieniowa
- głębokość wiercenia: 5cm od końca
- rozstaw otworów: 10-12cm
- kąt wiercenia: 5-7°
6. Szpachla z THERMOPAL-FS33
7. Farba silikatowa Tagosil Profi
8. Folia kubelkowa

Uwagi:

1. Odtworzyć izolację pionową 2xCombiflex-C2
3. Dla ścian w części podpiwniczonej od strony.

BIURO PROJEKTOWO USŁUGOWE INSTALACJI I SIECI SANITARNYCH
Ul. Żółkiewskiego 10 Edward D. Krawczyk 58-300 Wałbrzych

Inwestor	Wspólnota Mieszkaniowa ul. H. Sienkiewicza 7, 58-300 Wałbrzych	Stadium PB
Obiekt i adres	Izolacja ścian piwnicznych ul. H. Sienkiewicza 7, 58-300 Wałbrzych	Branża Sanitarna
Projektant:	mgr inż. Z. Uszko	32/DOŚ/04 02.15
Sprawdzający:		
Tytuł rysunku	Szczegół wykonania izolacji ściany zewnętrznej - elewacja tylna	Nr rys. 4