

ZAPYTANIE OFERTOWE

1. ZAMAWIAJĄCY:

**Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o.
ul. Gen. Andersa 48 w Wałbrzychu**

zaprasza do złożenia oferty na:

wykonanie i montaż zadaszenia komina

2. Przedmiot zamówienia: wykonanie i montaż zadaszenia komina – osłony chroniącej przewód przed opadami atmosferycznymi (wymiar przewodu 45x45cm) na przewodzie kominowym od pieca c.o. z lokalu nr 8 w budynku przy ul. Daszyńskiego 25 w Wałbrzychu (wg załączonego protokołu kominarskiego).
3. Termin realizacji zamówienia: 2 tygodnie
4. Okres gwarancji: 36 miesięcy od daty odbioru
5. Termin związania ofertą: 60 dni
6. Miejsce złożenia oferty:
Sekretariat MZB Sp. z o. o. (pok. nr 10) ul. Andersa 48
7. Termin składania ofert: **27.07.2016 r., do godz. 15:30**
8. Termin otwarcia ofert: **28.07.2016 r., godz. 11:00**
9. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:
Agnieszka Piasecka, Alina Korzeń (tel. 74 887 05 10)
e-mail: piasecka-a@mzbwalbrzych.pl, korzen-a@mzbwalbrzych.pl
10. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim na wzorze zamieszczonym na stronie internetowej www.mzbwalbrzych.pl.
Oferty złożone na druku innym niż w/w nie będą rozpatrywane.
11. Sposób dostarczenia oferty: pisemnie w zamkniętej kopercie oznakowanej pieczętą wykonawcy i adresem oraz wskazaniem przedmiotu zamówienia którego konkurs dotyczy.
12. **Oferty złożone w 1 kopercie na więcej niż jedno zapytanie ofertowe nie będą rozpatrywane.**

UWAGA !!!

Wykonawcy przed złożeniem oferty winni zapoznać się z ogólnymi warunkami konkursów, które zamieszczone są w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej www.mzbwalbrzych.pl w zakładce zapytania ofertowe.

Oferenci zobowiązani są do obejrzenia wycenianego obiektu i uwzględnienia wszystkich okoliczności mających wpływ na wartość oferty.

Przewidywany sposób rozliczenia robót: ryczałt

Obowiązują nowe wzory umów dostępne na stronie internetowej:
www.mzbwalbrzych.pl

Wykonawcy, którzy nierzetelnie i nieterminowo wywiązują się ze zobowiązań wobec Miejskiego Zarządu Budynków Sp. z o.o. w Wałbrzychu nie będą brani pod uwagę podczas rozstrzygania konkursu.

KIEROWNIK
Działu Technicznego
mgr inż. Bronisław Lis

DOMINIARSKA SPOŁOŻYLI I PRACY
"SW. FLORIAN" we Wrocławiu
REJONOWY ZAKŁAD DOMINIARSKI NR 17
WALBRZYCH
TEL: 58-310 22 11, 343-27-32
J. Rożniak, tel. 17 11 343-27-32
NR 12 11 343-27-32

z kontroli przewodów kominowych w budynku

KONTROLA STWIERDZIŁA :

1. Przewód 45 x 45 cm. dwójny.
2. Nalezy dla pieca CO etarz znajdujacego sie w kuchni.
wykonac wyprowadza wentylacje mechanicznej - min $\phi 150$
3. Prace kominu 45 x 45 cm wymaga przebudowy od czoła
stochy ponad dach. Ze wzgledu na zawilgocenie przewodu
wewnetrznego proponuje sie zamontowanie na przewodzie
osłony chroniacej przewód przed opadami atmosferycznymi.

Miejski Zorzad Budynkow Sp. z o.o.
BIURO OBSLUGI KLIENTA
„BIAŁY ZAMIE”
58-304 Wałbrzych ul. Gen. A. 100 100

Mistrz Kominiarski
MISTRZ KOMINIARSKI
Sienel
Daniel Siara

09.12.2015