STAN ISTNIEJĄCY

STAN PROJEKTOWANY

① COKÓŁ + ŚCIANY FUNDAMENTOWE
– ODBICIE ŁASTRYKO
– DEZYNFEKCJA PODŁOŻA PREPARATEM STOPRIM FUNGAL LUB RÓWNOWAŻNYM
– WZMOCNIENIE PODŁOŻA PREPARATEM GRUNTUJĄCYM STOPRIM GRUNDEX LUB RÓWNOWAŻNYM
– WARSTWA WYRÓWNAWCZA Z ZAPRAWY CEMENTOWEJ +2%SPERBIT
– PŁYTKI KLINKIEROWE NA WARSTWIE STYROPIANU EPS P 040 GR. 5CM W TECHNOLOGII STO LUB RÓWNOWAŻNEJ – COKÓŁ.
– DOCIEPLENIE ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH NA GŁ. 100CM PONIŻEJ TERENU – STYROPIAN EPS P 040 GR. 5CM
– ZABEZPIECZENIE IZOLACJI FOLIĄ KUBEŁKOWĄ DO POZIOMU OPASKI PRZECIWWODNEJ

② ŚCIANA – DOCIEPLENIE W SYSTEMIE BSO
PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA:
– SKUCIE POWŁOKI TYNKARSKIEJ
– DEZYNFEKCJA PODŁOŻA PREPARATEM STOPRIM FUNGAL LUB RÓWNOWAŻNYM
– WZMOCNIENIE PODŁOŻA PREPARATEM GRUNTUJĄCYM STOPRIM GRUNDEX LUB RÓWNOWAŻNYM
DOCIEPLENIE W TECHNOLOGII STO LUB RÓWNOWAŻNEJ:
– STYROPIAN EPS 0,30 GR. 12CM JEDNOWARSTWOWY ŁĄCZONY NA ZAKŁAD LUB SZCZELNIE SPOINY.
– TYNK NAWIERZCHNIOWY SILIKATOWY TYPU NAKROPEX BARWIONY W MASIE
KOLORYSTYKA :
KATALOG STODESIGN LUB RÓWNOWAŻNY – KOLOR 16 274

③ ŚCIANA – DOCIEPLENIE W SYSTEMIE BSO
PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA JAK W PKCIE NR.2
DOCIEPLENIE W TECHNOLOGII STO LUB RÓWNOWAŻNEJ:
Z UWAGI NA SĄSIEDZTWO DOCIEPLONEGO BUDYNKU STYROPIANEM GR. 10CM NALEŻY ŚCIANĘ BEZPOŚREDNIO PRZYLEGAJĄCĄ DO DOCIEPLONEGO BUDYNKU DOCIEPLIĆ STYROPIANEM EPS 030 GR. 10CM
– TYNK NAWIERZCHNIOWY SILIKATOWY TYPU NAKROPEX BARWIONY W MASIE
KOLORYSTYKA :
KATALOG STODESIGN LUB RÓWNOWAŻNY – KOLOR 16 274

④ DETALE ARCHITEKTONICZNE – REKONSTRUKCJA
ODTWORZYĆ POPRZEZ ŚCIĄGNIĘCIE SZABLONU Z ORYGINALNYCH ELEMENTÓW WYSTĘPUJĄCYCH NA ELEWACJI. TYNK GŁADKI
KOLORYSTYKA :
KATALOG STODESIGN LUB RÓWNOWAŻNY – KOLOR 16 273

⑤ GZYMS OKAPOWY – REMONT
– KOMÓRKOWE PODŁOŻA PREPARATEM GRUNTUJĄCYM W SYSTEMIE STO LUB RÓWNOWAŻNYM
– TYNK CIENKOWARSTWOWY SILIKATOWY GŁADKI NA SIATCE Z WŁÓKNA SZKLANEGO
KOLORYSTYKA :
KATALOG STODESIGN LUB RÓWNOWAŻNY – KOLOR 16 273

OSADZKA –
– W RAMACH DOCIEPLENIA ELEWACJI – TYNK CIENKOWARSTWOWY GŁADKI SILIKATOWY W SYSTEMIE STO LUB RÓWNOWAŻNYM
KOLORYSTYKA :
KATALOG STODESIGN LUB RÓWNOWAŻNY – KOLOR 16 274

⑥ OKNA W LOKALACH MIESZKALNYCH WYMAGAJĄCE WYMIANY
PROFILE PCV, OKNA JEDNORAMOWE DWUDZIELNE LUB TRÓJDZIELNE
SKRZYDŁA UCHYLNO – ROZWIERANE, WSP.U max 1,1, WG OPISU W ZEST. STOLARKI
W RAMY OKIENNE NALEŻY WBUDOWAĆ NAWIEWNIKI HIGROSTEROWANE

⑦ OKNA W PIWNICACH – DO WYMIANY
PROFILE PCV, JEDNORAMOWE, JEDNODZIELNE WG OPISU NA ZEST. STOLARKI
SKRZYDŁA UCHYLNO – ROZWIERANE
W RAMY OKIENNE NALEŻY WBUDOWAĆ NAWIEWNIKI HIGROSTEROWANE

ARCHI IC PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
58-309 Wałbrzych ul. Boya-Żeleńskiego 49 e-mail: archi.ic@wp.pl

BLOKADA PRZED PODNIESIENIEM RUSZTU-WYPOSAŻENIE:
– ŁAŃCUCH STALOWY GRUBY PRZYSPAWANY OD SPODU DO RAMY RUSZTU STALOWEGO 2X.
– PŁASKOWNIKI 40*5MM Z NAWIERCONYM OTWOREM UMOŻLIWIAJĄCYM POŁĄCZENIE Z ŁAŃCUCHEM I ZAMKNIĘCIE RUSZTU KŁÓDKĄ, PŁASKOWNIKI OSADZIĆ W ŚCIANIE PO OBU STRONACH OKIEN NA WYSOKOŚCI UMOŻLIWIAJĄCEJ DOSTĘP OD STRONY PIWNIC Z POZIOMU POSADZKI

OBUDOWA STUDZIENEK – BLOCZKI BETONOWE,
KORONA STUDZIENEK Z CEGŁY KLINKIEROWEJ
ŚCIANY ZABEZPIECZYĆ P.WILGOCIOWO-DYSPERBIT

ZAMKNIĘCIE STUDZIENKI – RUSZT PIWNICZNY

BETON WODOSZCZELNY OD 12–15cm

WARSTWA ODSĄCZAJĄCA – KRUSZYWO ŁAMANE GR 15 CM



DETAL STUDZIENEK PO REMONCIE



DETAL OSOCZKI DOCIEPLENIU

RYNNY I RURY SPUSTOWE – WYMIANA
BLACHA STALOWA OCYNKOWANA GR. 0.60MM

PARAPETY OKIENNE I OBRÓBKI BLACHARSKIE NA CZYMSACH –
WYMIANA ISTNIEJĄCYCH NA OBRÓBKI I PARAPETY Z BLACHY STALOWEJ POWLEKANEJ GR. 0,7MM KLEJONE DO PODŁOŻA CAŁOPOWIERZCHNIOWO, KOŃCOWE POŁĄCZENIA PARAPETÓW Z OSADZANE POPRZEZ WYMIETE DO GÓRY, WYSOKOŚĆ WYWINIĘCIA 10MM
PARAPETY WE WSZYSTKICH OKNACH BUDYNKU DOCIEPLONE OD SPODU STYROPIANEM GR.3CM

SZAFKA ELEKTRYCZNA I GAZOWA –
W PORODZIMENIU Z WŁAŚCICIELAMI SIECI GAZOWEJ I ELEKTRYCZNEJ NALEŻY SKORODOWANE SZAFKI WYMIENIĆ NA NOWE.

KABLE TELETECHNICZNE –
LUŹNO WISZĄCE KABLE TELETECHNICZNE NALEŻY W PORODZIMENIU Z OPARATORAMI SIECI ZABUDOWAĆ W KURACH OCHRONNYCH I UKRYĆ POD DOCIEPLENIEM

KONSTRUKCJA ARCHITEKTURA

ZESPÓŁ PROJEKTOWY		PODPIS
PROJEKTANT: ARCH. IWONA DZIEDZIC	NR UPR. AU–F2/188/81	
SPRWDZAJĄCY:	NR UPR.	
PROJEKTANT	NR UPR.	
SPRAWDZAJĄCY:	NR UPR.	

OBIEKT/ZAKRES OPRACOWANIA

REMONT ELEWACJI Z DOCIEPLENIEM BUDYNKU

TYTUŁ RYSUNKU

ELEWACJA FRONTOWA

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

GMINA	MIEJSCOWOŚĆ	ULICA, NR
WAŁBRZYCH	WAŁBRZYCH	ALEKSANDRA FREDRY 20
DZIAŁKA NR: 412/2		INWESTOR: WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA
OBRĘB: NOWE MIASTO NR 21		UL. A. FREDRY 20 , WAŁBRZYCH

STADIUM	BRANŻA	DATA	SKALA	NR RYSUNKU
ZAŁOŻENIA DO REMONTU	ARCH.	KWIECIEŃ 2016	1:100	1/A