


UWAGI

1. Projektowaną instalację wykonać z rur stalowych spawanych od gazomierza do odbiorników
2. Gazomierz powinien znajdować się w odległości nie mniejszej niż 3m od urządzenia gazowego, mierząc w rozwinięciu długości przewodu.
3. Zainstalować rury ochronne przy przejściach przewodów przez ściany.
4. Gazomierz montować na listwie montażowej.
5. Przed urządzeniami gazowymi należy zainstalować zawory odcinające dopływ gazu.

OZNACZENIA

— Projektowana instalacja gazowa



LUK MEDIA PROJEKT
Joanna Szpinek
ul. Kasztelańska 60, 58-316 Wałbrzych

Wykonał:	mgr inż. Łukasz Szpinek	82/DOŚ/08		Data: 03.2016r
Asystent:				Stadium: PB
Zadanie:	Remont lokalu mieszkalnego nr 3 w budynku przy ul.Ossowskiego 5 w Wałbrzychu oraz budowa instalacji c.o. na paliwo gazowe.			Skala: 1:50
Inwestor:	Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o. ul. Gen. Andersa 48, 58-304 Wałbrzych			Nr rys.: IS/2
Tytuł rys.:	Rzut I piętra - instalacja gazowa			

Zastrzega się wszelkie prawa wynikające z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie może być w całości lub w części przerysowany, uzupełniony lub odstąpiony komukolwiek, bez pisemnej zgody firmy projektowej