

**WPLYNEŁO**  
 POWIATOWY INSPEKTORAT  
 NADZORU BUDOWLANEGO  
 DLA MIASTA WAŁBRZYCHA

20-06-2016

Ilość załączników .....

Nr dziennika .....

Podpis .....

**Kominiarska Spółdzielnia Pracy „Św. Florian” we Wrocławiu  
 ul. Św. Mikołaja 16/17 Rejonowy Zakład Kominiarski Nr 17**

**PROTOKÓŁ Nr 519A  
 z dnia 17-06-2016**

**z kontroli przewodów kominowych w budynku**

KOMINIARSKA SPOŁDZIELNIA PRACY  
 „ŚW. FLORIAN” we WROCŁAWIU  
 REJONOWY ZAKŁAD KOMINIARSKI Nr 17  
 58-301 WAŁBRZYCH, Pole Pole 5  
 Tel. (074) 84 23 280  
 NIP 8942000-20-54

administrowanym przez MZB Sp. z o.o. BOK ŚRÓDMIEŚCIE  
 położonym w Wałbrzychu przy ul. DMOWSKIEGO nr 16

**KONTROLA STWIERDZIŁA:**

1. Stan techniczny przewodów jest *dobry*, w dniu kontroli przewody kominowe *szczelne*.
  2. Podłączenia do przewodów są wykonane *nieprawidłowo*
  3. Urządzenia kominowe działają *prawidłowo*
  4. Podczas kontroli stwierdza się, że ciąg przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych jest *prawidłowy*
  5. Inne uwagi nie wymienione w pkt. 1-4 dot pkt 2 *nieprawidłowo* podłączony komin z nr 1,
  6. Stwierdzone usterki i zaniedbania wykazane w protokole i załączniku szkic podłączeń należy usunąć natychmiast
- Zgodnie z art. 70 Ustawy wyżej wymienione usterki w stanie technicznym należy usunąć w terminie jw.


**Protokół otrzymują:**

1. Administrator – użytkownik budynku
2. Insp. Nadz. Budowlanego
3. a/a

**Mistrz Kominiarski**  
**MISTRZ KOMINIARSKI**  
*Sebastian Samotyja*

05-04-2018  
17-08-2018

Dmowskiego nr 14

[illegible]

Mieszkania nr 3,8,9 jednoizbowe

Pustostany lokale nr 2,4,12,18

Mieszkanie nr 1 - brak wentylacji wywiewnej w kuchni i łazience, nieprawidłowo podłączony kominek  
bez wkładu, brak nawiewu z zewnątrz

Mieszkanie nr 3 - bez uwag

Mieszkanie nr 5 - bez uwag.

Mieszkanie nr 6 - bez uwag.

Mieszkanie nr 7 - bez uwag.

Mieszkanie nr 8 - bez uwag.

Mieszkanie nr 9 - bez uwag.

Mieszkanie nr 10 - brak wentylacji wywiewnej w kuchni.

Mieszkanie nr 11 - brak wentylacji wywiewnej w kuchni

Mieszkanie nr 13,14,15 - bez uwag.

MISTRZ KOMINIARSKI  
*Sebastian Samoj*  
Sebastian Samoj

