

Kominiarska Spółdzielnia Pracy „Św. Florian” we Wrocławiu
ul. Św. Mikołaja 16/17 Rejonowy Zakład Kominiarski Nr 17
w Szoszawnie Zdroju

KOMINIARSKA SPOŁDZIELNIA PRACY
„ŚW. FLORIAN” we Wrocławiu
REJONOWY ZAKŁAD KOMINIARSKI NR 17
WAŁBRZYCH
FILIA: 58-510 SZOSZAWNO ZDRÓJ
ul. Różana 1, tel. (074) 843-27-32
NIP 896-099-20-54

PROTOKÓŁ Nr 46/16
z dnia 13.01.2016

z kontroli przewodów kominowych w budynku

administrowanym przez P.O.K. Śródmieście
położonym w Wałbrzychu przy ul. Lewartowskiej nr 18/1

KONTROLA STWERDZIŁA:

1. Przewód 45x45cm do kłowego podłożony jest pier. 60cm z H-1 jest dwuczłonowy pier. w płaszczyźnie.
2. W mieszkaniu na pow. 1stym przewodów oddzielenie wlotowe pokryte tylnik - brak w tych miejscach pokrycia na szczelne kominowe.
3. Nieruchome doszczelnienie dymu 200/ bez nowo wykonanych wykonanych na zewnętrznej wentylacji wykonanych kominów i kominów nieprawidłowe. Po wykonaniu prawidłowych wentylacji w kominach i kominach dla ich prawidłowego funkcjonowania należy zapewnić napływ powietrza z zewnątrz poprzez wentylację mechaniczną np. wentylacja mechaniczna.

Protokoł otrzymał:

1. Właściciel - użytkownik budynku
2. a/a

MISTRZ KOMINIARSKI

Danuta Stara

MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW Sp. z o.o.
"Śródmieście"
15. STY. 2016
BIURO OBSŁUGI KLIENTA