

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY "ŚW. FLORIAN"

WROCŁAW, UL. ŚW MIKOŁAJA 16/17

(pieczęć Zakładu Kominiarskiego)
KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY
"ŚW. FLORIAN" we Wrocławiu
REGIONOWY ZAKŁAD KOMINIARSKI NR 11
WALBRZYCH
TEL: 58-310 SZCZAWNO ZDRÓJ
ul. Różana 1, tel. (074) 843-27-32
NIP 896-000-20-52

Szczawno-Zdrój, dnia 07.03. 2014 r.
005127

Opinia Nr

wyników przeprowadzonych oględzin - ekspertyzy urządzeń grzewczo-kominowych

w budynku przy ul. Reja nr 32/2 w Wałbrzychu

dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych używanych przez
B.O.K. Biały Kamień

Dotyczy:

1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie
2. Ustalenia prawidłowości podłączenia
3. Ustalenia przyczyn wadliwego działania urządzeń

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

1. Przewód kominowy w. 1 może być przeznaczony do podłączenia pieca pokojowego a przewód w. 2 pieca kuchennego lub pieca CO na paliwo stałe: węgiel, koks po likwidacji istniejącego pieca pokojowego z przewodu w. 1.
2. Zamiast piecy na opał stały: kocioł gazowy z zamkniętą komorą spalania podłączyć można do przewodu w. 2 po zamontowaniu wkładu spalinyowego. Zaciąg powietrza dla kotła wykonać z boku budynku.
3. Wentylację wywiewną kuchni wykonać wg obowiązujących przepisów.
4. Dla prawidłowego funkcjonowania urządzeń kominowych należy zapewnić napływ powietrza z zewnątrz poprzez urządzenie nawiewne.

Inne uwagi:


Kontroli dokonał: Marek Paweł, Benignusz Sajchlik

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 wraz z późniejszymi zmianami. Rozporządzenie Ministra MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80 z dnia 11 maja 2006r.). Rozp. MSWiA z dnia 16.08.1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74 poz. 836). Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 15.06.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki (Dz. U. Nr 75 poz. 690) z późniejszymi zmianami.

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla: B.O.K. Biały Kamień
1 egz. dla RZK Szczawno-Zdrój

Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia 10.03.2014


podpis: 
BIURO OBSŁUGI KLIENTA
"BIAŁY KAMIEŃ"
58-304 Wałbrzych, ul. Gen. Andersa 165
(1)

Uwagi:

1. Po dokonaniu proponowanych rozwiązań należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych
2. Szkic orientacyjny na odwrocie.
3. Niepotrzebne skreślić.
4. Opinia jest ważna 1 rok od daty wystawienia



Za zgodność
z oryginałem

Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o.
BIURO OBSŁUGI KLIENTA
"BIAŁY KAMIEŃ"
58-304 Wałbrzych, ul. Gen. Andersa 165
(1)

Opiniodawca
Gwarantowany mistrz kominiarski
MISTRZ KOMINIARSKI

Daniel Siara
Pieczęć i podpis

SKRÓC ORIENTACYJNY

ul. Reja



	1	2
STYCH		
II P	P ₆	
I P	P ₄	
PARTER	P ₂	
PRACZNA		