


EDWARD BRYŚ USŁUGI KOMINIARSKIE

USŁUGI KOMINIARSKIE
57-420 Radków, ul. Handlowa 7/2
Mistrz Kominiarski Edward Bryś
Uprawniony do kontroli w oparciu o art. 62 11 pkt c prawa budowlanego
DYPLOM MISTRZOWSKI Nr 005649/2000
tel. 074-847-98-24, kom. 0 507 861 100
NIP 885-123-44-75, REGON 301081830



Zalecenie dla Zarządcy BOK ŚRÓDMIEŚCIE dotyczy Wspólnoty Mieszkaniowej Przy ulicy Lenartowskiego 18- 18a w Wałbrzychu.

Lokal 18/1.

W lokalu jest kocioł CO na paliwo stałe zamontowany w piwnicy podłączony do przewodu kominowego murowanego o przekroju 0,45 x 0,45. Po przez niewłaściwe użytkowanie kotła CO przewód ten został zasmałowany.
W celu uniknięcia dalszej degradacji przewodu kominowego murowanego należy zamontować wkład z blachy żaroodpornej dla kotła CO.

Zalecenie otrzymują :

1. Właściciel – użytkownik budynku
 2. a/a
-Mistrz Kominiarski

Mistrz Kominiarski

Przeprowadzający kontrolę
Mistrz Kominiarski
Uprawniony do kontroli w oparciu
o art. 62 11 pkt c prawa budowlanego.
Dyplom Mistrzowski Nr 005649/2000
(pieczęć i podpis)

Kominiarska Spółdzielnia Pracy „Św. Florian” we Wrocławiu
ul. Św. Mikołaja 16/17 Rejonowy Zakład Kominiarski Nr 17
w Szoszawnie Zdroju

KOMINIARSKA SPOŁDZIELNIA PRACY
„ŚW. FLORIAN” we Wrocławiu
REJONOWY ZAKŁAD KOMINIARSKI NR 17
WAŁBRZYCH
FILIA: 58-510 SZOSZAWNO ZDRÓJ
ul. Różana 1, tel. (74) 843-27-32
NIP 896-069-20-54

PROTOKÓŁ Nr 46/16
z dnia 13.01.2016

z kontroli przewodów kominowych w budynku


administrowanym przez P.O.K. Śródmieście
położonym w Wałbrzychu przy ul. Lewartowskiego o.m. 18/1

KONTROLA STWIERDZIŁA:

1. Przewód 45x45cm, do którego podłączony jest piec CO etn. 2.H-1 jest dwunastym piec w planie.
2. W mieszkaniu na powierzchni przewodów odosłone, wlosowane, pokryte tynkiem - brak w tych miejscach odrywania się tynku.
3. Wystrząsanie dymu z kominu bez uwalniania dymu na zewnątrz, wyloty wylotowe kominu i dymu nieprawidłowe, po wykonaniu prawidłowych weryfikacji w kominie i latorce, dla ich prawidłowego funkcjonowania należy zapewnić napływ powietrza z zewnątrz poprzez umieszczenie nawiewnika okiennego.

Protokoł otrzymują:

1. Właściciel - użytkownik budynku
2. a/a



MISTRZ KOMINIARSKI
Daniel Stara