



Legenda:

Pion W1, W2 - projektowany przewód wentylacyjny Ø150 wyprowadzony od wpięcia pod stropem przez strych i 1 metr ponad dach.
W części do posadzki nieogrzewanego strychu wykonany z rury jednościennej Ø150 mm ze stali kwasoodpornej.
W części ponad posadzką nieogrzewanego strychu wykonanie z rur systemowych dwuściennych izolowanych Ø150/225mm.
Rewizja na poziomie posadzki strychu. Zakończyć wyrzutnią dachową typu C tzw. parasol.

UWAGI:

- INSTALACJA GRZEJNIKOWA PROWADZONA WZDŁUŻ ŚCIAN PRZY LISTWIE PODŁOGOWEJ.
- ODPOWIEDZIALNOŚĆ INSTALACJI ZA POMOCĄ GRZEJNIKÓW
- PRZEWODY C.O. PROWADZONE W WYLEWCE LUB BRUZZACH NALEŻY ZAIZOLOWAĆ PRZED STRATAMI CIEPŁA WARSTWĄ IZOLACJI PE GR MIN 13 MM. IZOLACJE - PO PRZEPROWADZENIE PRÓBY CIŚNIENIOWEJ - NALEŻY ZAŁOŻYĆ BEZ PRZERW I LUK ORAZ STARANNIE ZABEZPIECZYĆ PRZED PRZESUNIĘCIEM. IZOLACJE WSPÓLNE SĄ NIEDOZWOLONE
- OTWORY POD PRZEBICIA PRZESZCIEŃ NALEŻY WYKONAĆ O 3CM WIĘKSZE OD ŚREDNICY RURY OSŁONOWEJ
- PRZY PRZEJŚCIACH PRZESZCIEŃ NOŚNE I DZIAŁOWE STOSOWAĆ TULEJE OCHRONNE
- SZCZELINY W DRZWIACH WYKONAĆ POPRZEC KRATKĘ WENTYLACYJNĄ 220 CM², LUB PODCIĘCIE DRZWI OD STRONY PODŁOGI NA CAŁĄ SZEROKOŚĆ NA WYSOKOŚĆ 2,5 CM
- NAWIEWNIKI OKIENNE MONTOWAĆ W RAMIE OKNA

INSTALACJA C.O. I GAZOWA Z RUR MIEDZIANYCH

nr pomieszczenia
4 Pokój II
+20 C 2035 W
temp. obliczeniowa w pom.

1033W ← moc grzejnika
KV 22-45 0,9m - GRZEJNIKI STALOWE PŁYTOWE
np. COSMONOVA KV Z WKŁADKĄ
ZAWORU TERMOSTATYCZNEGO
DANFOSS

KV 22-45 l=0,9m ← dł. grzejnika [m]
wys. grzejnika [cm]
typ grzejnika

kanalizacja.
zasilanie c.o.
powrót c.o.



**PROJEKTY BUDOWLANE
KIEROWANIE ROBOTAMI
NADZÓR ZASTĘPCZY**

www.kapinus.pl biuro@kapinus.pl tel.: +48608744059 +48664780376
ul. Wrocławska 140 58-306 Wałbrzych (obok stacji LOTOS)

Inwestor: Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o. ul. Andersa 48, 58-304 Wałbrzych.	Obiekt: Budynek mieszkalny, ul. Samosierry 4/9, 58-301 Wałbrzych			
Temat: Przebudowa lokalu nr 9 przy ul. Samosierry 4 w Wałbrzych.	Stadium: PB	Branża: S	Arkusz: A3	Data: 04.2016
Sprawdził: mgr inż. Mirosław Kociumbas Upr. nr 245/02/DUW		Tytuł rysunku: Rzut lokalu mieszkalnego nr 9 - instalacja c.o. oraz kanalizacyjna		Skala: 1:50
Rysował: mgr inż. Piotr Kopinowski				Nr rys. 1/S
Asystował: inż. Daria Skowrońska				