

p. 1. białe
p 9

**Kominiarska Spółdzielnia Pracy „Św. Florian” we Wrocławiu
ul. Św. Mikołaja 16/17 Rejonowy Zakład Kominiarski Nr 17**

**PROTOKÓŁ Nr 1373
z dnia 25-11-2016**

z kontroli przewodów kominowych w budynku

**administrowanym przez MZB Sp z o o ADM STARY ZDRÓJ
położonym w WAŁBRZYCH przy ul. 11-go Listopada nr 62/15A**

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY
„ŚW. FLORIAN” we WROCŁAWIU
REJONOWY ZAKŁAD KOMINIARSKI Nr 17
38-301 WAŁBRZYCH, Psie Pole 6
Tel. (074) 84 23 286

STARY ZDRÓJ Wałbrzych
28.11.2016
L. dz. 42.394

KONTROLA STWIERDZIA:

Przewód kominowy o wym. 50x50cm jest drożny, ciąg komina po podgrzaniu prawidłowy, jeden piec nie jest w stanie dogrzać tak szeroki komin dlatego zasadnym jest zamontowanie w tym kominie wkładu żaroodpornego dla pieca Co z mieszkania nr 15a. Wkład powinien mieć średnicę min 150mm i musi mieć drzwiczki rewizyjne.

Protokół otrzymują:

1. Właściciel – użytkownik budynku
2. a/a

Mistrz Kominiarski
MISTRZ KOMINIARSKI
Daniel Siara
Daniel Siara