

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY "ŚW. FLORIAN"

WROCLAW, UL. ŚW MIKOŁAJA 16/17

(pieczęć Zakładu Kominiarskiego)

Szacowny Zduj dnia 26.10.2014

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY
"ŚW. FLORIAN" w Wrocławiu
REJONOWY ZARZĄD KOMINIARSKI NR 17
WAŁ BRZYCH

Opinia Nr 005803

2014-10-22

TEL: 98-810 SZCZAWNO ZDRA
ul. Różana 1, tel. (074) 843-27-27
NIP 665-060-26-54

Wyników przeprowadzonych oględzin - ekspertyzy urządzeń grzewczo-kominowych

w budynku przy ul. Pocztowej nr 10/17 w Wrocławu

dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych używanych przez

B.O.K. Stary Zduj

Dotyczy:

1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie¹
2. Ustalenia prawidłowości podłączenia²
3. Ustalenia przyczyn wadliwego działania urządzeń³

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

1. Przewód kominowy nr. 1 (50x50cm) może być przeznaczony do podłączenia pieca kaflowego kuchiennego po zamontowaniu wkładu żelaznego.
2. Wymagane naprawy, kucie w płasku wg obowiązujących przepisów i projektu.
3. Dla prawidłowego funkcjonowania urządzeń kominowych zaleca się uregulować napływ powietrza z zewnątrz poprzez otwarcie nawiewu.

Inne uwagi:

Kontroli dokonał: Harald Paus, Marcin Boczek

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 wraz z późniejszymi zmianami. Rozporządzenie Ministra MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80 z dnia 11 maja 2006r.). Rozp. MSWiA z dnia 16.08.1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74 poz. 836). Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 15.06.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki (Dz. U. Nr 75 poz. 690) z późniejszymi zmianami.

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla:

1 egz. dla RZK

Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia

podpis:

Uwagi:

1. Po dokonaniu proponowanych rozwiązań należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych
2. Szkło orientacyjny na odwrocie.
3. Niepotrzebne skreślić.
4. Opinia jest ważna 1 rok od daty wystawienia

Opiniodawca
(uprawniony mistrz kominiarski)
MISTRZ KOMINIARSKI

Daniel Stara
Pisząc i podpis

