

ZAPYTANIE OFERTOWE

dotyczące zamówienia powyżej 1.000zł i poniżej 30.000 euro

1. ZAMAWIAJĄCY:

**Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o. w Wałbrzychu
ul. Gen. Andersa 48**

zaprasza do złożenia oferty na:

wykonanie i montaż osłony przeciwdeszczowej

2. Przedmiot zamówienia: **wykonanie i montaż osłony przeciwdeszczowej na przewód kominowy 50x50 cm w budynku przy ul. Baczyńskiego 10 w Wałbrzychu – wg załączonego protokołu kominiarskiego.**
3. Termin realizacji zamówienia : **2 tygodnie**
4. Okres gwarancji: **36 miesięcy od daty odbioru**
5. Termin związania ofertą: **30 dni**
6. Miejsce złożenia oferty:
Sekretariat MZB Sp. z o. o. (pok. nr 10) ul. Andersa 48
7. Termin składania ofert: **09.12.2016 r., do godz. 10:30**
8. Termin otwarcia ofert: **09.12.2016 r., godz. 11:00**
9. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:
Alina Korzeń, Agnieszka Piasecka (tel. 74 887 05 10)
e-mail: korzen-a@mzbwalbrzych.pl, piasecka-a@mzbwalbrzych.pl,
10. Sposób przygotowania oferty: **ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim na wzorze zamieszczonym na stronie internetowej www.mzbwalbrzych.pl.**
Oferty złożone na druku innym niż w/w nie będą rozpatrywane.
11. Sposób dostarczenia oferty: **pisemnie w zamkniętej kopercie oznakowanej pieczętą wykonawcy i adresem oraz wskazaniem przedmiotu zamówienia którego konkurs dotyczy.**
12. **Oferty złożone w 1 kopercie na więcej niż jedno zapytanie ofertowe nie będą rozpatrywane.**

UWAGA !!!

Wykonawcy przed złożeniem oferty winni zapoznać się z ogólnymi warunkami konkursów, które zamieszczone są w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej www.mzbwalbrzych.pl w zakładce zapytania ofertowe.

Oferenci zobowiązani są do obejrzenia wycenianego obiektu i uwzględnienia wszystkich okoliczności mających wpływ na wartość oferty.

Przewidywany sposób rozliczenia robót: ryczałt

Obowiązują nowe wzory umów dostępne na stronie internetowej:

www.mzbwalbrzych.pl

Wykonawcy, którzy nierzetelnie i nieterminowo wywiązują się ze zobowiązań wobec Miejskiego Zarządu Budynków Sp. z o.o. w Wałbrzychu nie będą brani pod uwagę podczas rozstrzygania konkursu.

KIEROWNIK
Działu Technicznego
mgr inż. Bronisław Lis

Kominiarska Spółdzielnia Pracy „Św. Florian” we Wrocławiu
ul. Św. Mikołaja 16/17 Rejonowy Zakład Kominiarski Nr 17
w Szczawnie Zdroju

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY
„ŚW. FLORIAN” we Wrocławiu
REJONOWY ZAKŁAD KOMINIARSKI NR 17
WAŁBRZYCH
TEL: 58-310 SZCZAWNO ZDRÓJ
ul. Różana 1, tel. (074) 843-27-32
58-310-000-20-54

PROTOKÓŁ Nr 1035/16
z dnia 27.09.2016

z kontroli przewodów kominowych w budynku

administrowanym przez B. O. U. Sobiech
położonym w Walbrzych przy ul. Baczyńskiego nr. 10

KONTROLA STWIERDZIŁA :

Po likwidacji nadbudowy z usztywnieniem przewodu 50 x 50
na przewodzie będzie można zamontować osłonę chroniącą
przewód przed spadkami atmosferycznymi. Podpory osłony
nie mogą być krótsze niż 30 cm. a osłona powinna
wystawać 1 para obrys komina.

Protokół otrzymują:

1. Właściciel – użytkownik budynku
2. a/a

Mistrz Kominiarski
MISTRZ KOMINIARSKI
Daniel Siara
Daniel Siara

25.09.2016
Zarząd Budynków Sp. z o.o.
BIURO OBSŁUGI KLIENTA
„ŚW. FLORIAN”
10-304 Walbrzych, ul. Gen. Andersa 165
(1)