

ZAPYTANIE OFERTOWE

1. ZAMAWIAJĄCY:

**Wspólnota Mieszkaniowa
przy ul. Mickiewicza 69 w Wałbrzychu**

zaprasza do złożenia oferty na:

wykonanie i montaż nasady przeciwwiatrowej

2. Przedmiot zamówienia: **wykonanie i montaż nasady przeciwwiatrowej izolowanej termicznie o średnicy 300 mm na przewód kominowy 50x50 cm z lokalu nr 10 w budynku przy ul. Mickiewicza 69 w Wałbrzychu (zgodnie z protokołem kominiarskim).**
3. Termin realizacji zamówienia: **wg decyzji Wspólnoty Mieszkaniowej**
4. Okres gwarancji: **36 miesięcy od daty odbioru**
5. Termin związania ofertą: **60 dni**
6. Miejsce złożenia oferty:
Sekretariat MZB Sp. z o. o. (pok. nr 10) ul. Andersa 48
7. Termin składania ofert: **20.12.2016 r., do godz. 15:30**
8. Termin otwarcia ofert: **21.12.2016 r., godz. 11:00**
9. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:
Alina Korzeń, Agnieszka Piasecka (tel. 74 887 05 10)
e-mail: korzen-a@mzbwalbrzych.pl, piasecka-a@mzbwalbrzych.pl
10. Sposób przygotowania oferty: **ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim na wzorze zamieszczonym na stronie internetowej www.mzbwalbrzych.pl oraz dołączyć do niej kosztorys ofertowy**
11. **Przedmiar robót znajduje się na stronie internetowej www.mzbwalbrzych.pl.
Oferty złożone na druku innym niż w/w nie będą rozpatrywane.**
12. Sposób dostarczenia oferty: **pisemnie w zamkniętej kopercie oznakowanej pieczętą wykonawcy i adresem oraz wskazaniem przedmiotu zamówienia którego konkurs dotyczy.**
13. **Oferty złożone w 1 kopercie na więcej niż jedno zapytanie ofertowe nie będą rozpatrywane.**

UWAGA !!!

Wykonawcy przed złożeniem oferty winni zapoznać się z ogólnymi warunkami konkursów, które zamieszczone są w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej www.mzbwalbrzych.pl w zakładce zapytania ofertowe.

Oferenci zobowiązani są do obejrzenia wycenianego obiektu i uwzględnienia wszystkich okoliczności mających wpływ na wartość oferty.

Przewidywany sposób rozliczenia prac: ryczałt

**Obowiązują nowe wzory umów dostępne na stronie internetowej:
www.mzbwalbrzych.pl**

KIEROWNIK
Działu Technicznego
mgr inż. Bronisław Lis

**Kominiarska Spółdzielnia Pracy „Św. Florian” we Wrocławiu
ul. Św. Mikołaja 16/17 Rejonowy Zakład Kominiarski Nr 17**

**PROTOKÓŁ Nr 1377
z dnia 29-11-2016**

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY
„ŚW. FLORIAN” we Wrocławiu
REJONOWY ZAKŁAD KOMINIARSKI Nr 17
53-301 WAŁBRZYCH, Pole Pole 3
Tel. (074) 84 25 266
www.podgorze-walbrzych.pl

z kontroli przewodów kominowych w budynku

**administrowanym przez BOK Podgórze
położonym w Wałbrzychu przy ul. MICKIEWICZA nr 69/10**

**BOK „PODGÓRZE”
WAŁBRZYCH**

2016 -11- 29

L.dz.

KONTROLA STWIERDZIŁA:

Piec Co na paliwo stałe podłączony jest w łazience do przewodu kominowego o wym. 50x50cm prawidłowo, ciąg prawidłowy jednak przy silnych wiatrach występują zakłócenia w funkcjonowaniu pieca.

Wentylacja wywiewno-nawiewna istniejąca.

Zasadnym jest zamontowanie na wylocie komina nasady o średnicy 300mm w otulinie termicznej.

Protokół otrzymują:

1. Właściciel - użytkownik budynku
2. a/a

MISTRZ KOMINIARSKI

Danuta Sława
Mistrz Kominiarski