



Uwaga:

- W drzwiach do łazienki oraz kuchni należy zamontować kratkę nawiewną o powierzchni czynnej 220cm².
- Piec na opał stały za pomocą czopucha o $\varnothing 160\text{mm}$ należy wpiąć do istniejącego przewodu kominowego nr 1. Czopuch prowadzić z min. spadkiem 5% w kierunku pieca. W obrębie lokalu mieszkalnego przewód dymowy należy prowadzić jako dwuscienny izolowany o $\varnothing 160/220\text{mm}$. Przewód należy obudować płytami g-k żaroodpornymi.
- Wentylacja wywiewna z pomieszczenia łazienki oraz pokoju z kotłem na opał stały - kratki wywiewne o $\varnothing 160\text{mm}$ należy zamontować 10cm pod stropem pomieszczeń. Wywiew z pomieszczeń realizowany będzie przez kanały prowadzone po ścianie zewnętrznej budynku (ściana od strony podwórza) wykonany jako dwuscienny, izolowany z blachy stalowej ocynkowanej $\varnothing 160/220\text{mm}$. Pod trójnikiem należy zamontować odkraplacz. Kanał należy wyprowadzić na wysokość min. 60cm ponad dach budynku.
- Projektowane kanały wywiewne z pokoju z piecem na opał stały i łazienki oraz istniejący z kuchni prowadzone po elewacji należy obudować płytami OSB o grubości 10mm montowanymi do wsporników drewnianych przytwierdzonych do ściany tylnej. Wsporniki wykonać z drewna sosnowego zabezpieczonego przed szkodnikami drewna, grzybami i wilgocią. Płyty OSB pokryć warstwą kleju zbrojonego siatką a następnie położyć warstwę masy tynkarskiej w kolorystyce istniejącej elewacji. Kanały oprzeć na typowym wsporniku z blachy zamocowanym do ściany pod odkraplaczem (np. wspornik WKT 2 f-my MK).

BIURO PROJEKTÓW SANPRO KAROLINA OKOŃ
UL. PALISADOWA 78/5 W WAŁBRZYCHU
TEL.: 666 056 774

Projektant br. sanitarna:	mgr inż. Waldemar Joński	UAN.VI-f/3/185/87 DOŚ/IS/0602/09		Data: 14.10.2016
Asystent:	mgr inż. Karolina Okoń			
Temat:	"Budowa c.o. na opał stały oraz wykonanie wentylacji nawiewno-wywiewnej w lokalu mieszkalnym nr 1 w budynku przy ul. Armii Krajowej 83 w Wałbrzychu" dz. nr 94/2 obręb nr 13 Piskowa Góra			Stadium: PB
Inwestor:	Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o. ul. Gen. Andersa 48 58-304 Wałbrzych			Skala: 1:100
Tytuł rys.:	RZUT LOKALU MIESZKALNEGO NR 1 - INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA			Nr rys.: 2