

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY "ŚW. FLORIAN"
WROCLAW, UL. ŚW MIKOŁAJA 16/17

(pieczęć Zakładu Kominiarskiego)
REGIONALNY ZAKŁAD KOMINIARSKI Nr 17
58-301 WALBRZYCH, Polesie Polskie
Tel. (074) 84 26 286
Fax 004-660-20-54

Walczyński, dnia *4.12.2015* r.

Opinia Nr 006759

z wyników przeprowadzonych oględzin - ekspertyzy urządzeń grzewczo-kominowych

w budynku przy ul. *Starobna* nr *4/2* w *Walczyńcu*
dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych używanych przez *MJB Sp. z o.o.*
BOH - Nowe Miasto

Dotyczy:

1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie *CO gaz.*
2. Ustalenia prawidłowości podłączenia
3. Ustalenia przyczyn wadliwego działania urządzeń

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

Kocioł gazowy z zamk. kominową spalarnią
przebiega do przewodu nr 4 zgodnie z
wymogami producenta.
Wentylacja mechaniczna kuchni w przewodzie
nr 6, wentylacja mechaniczna łazienki w przewodzie
nr 9.

Inne uwagi: *Walczyński zapewnić dopływ powietrza z*
zewna przez urządzenie mechaniczne.

Kontroli dokonał: *S. Samojły*

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 wraz z późniejszymi zmianami, Rozporządzenie Ministra MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80 z dnia 11 maja 2006r.), Rozp. MSWiA z dnia 16.08.1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74 poz. 836), Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 15.06.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki (Dz. U. Nr 75 poz. 690) z późniejszymi zmianami.

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla:

1 egz. dla RZK

BOH - Nowe Miasto
w Walczyńcu

Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia

podpis:

Uwagi:

1. Po dokonaniu proponowanych rozwiązań należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych
2. Szkic orientacyjny na odwrocie.
3. Niepotrzebne skreślić.
4. Opinia jest ważna 1 rok od daty wystawienia


Opiniodawca
MISTRZ KOMINIARSKI

S. Samojły
Sebastian Samojły

Pieczęć i podpis

Opinano 06759
STASZICA 4

4-12-2015



	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		Wk										III p
		13										
	Jk				Co			Wk		Wt		II p
	12				12			12		12		
			Co			Wk				Wt		I p
			8			8	Jk			8		
							8					
			Co			Wk				Wt		parter
			2			2				2		
												piwnica

MISTRZ KOMINIARSKI
Sebastian Spmotyj