

ZAPYTANIE OFERTOWE

1. ZAMAWIAJĄCY:

**Wspólnota Mieszkaniowa
przy ul. Drzymały 4 w Wałbrzychu**

zaprasza do złożenia oferty na:

wykonanie i montaż nasady przeciwwiatrowej

2. Przedmiot zamówienia: **wykonanie i montaż nasady przeciwwiatrowej izolowanej termicznie o średnicy 150 mm na przewód kominowy z lokalu nr 6 w budynku przy ul. Drzymały 4 w Wałbrzychu (zgodnie z protokołem kominiarskim).**
3. Termin realizacji zamówienia: **wg decyzji Wspólnoty Mieszkaniowej**
4. Okres gwarancji: **36 miesięcy od daty odbioru**
5. Termin związania ofertą: **60 dni**
6. Miejsce złożenia oferty:
Sekretariat MZB Sp. z o. o. (pok. nr 10) ul. Andersa 48
7. Termin składania ofert: **12.01.2017 r., do godz. 15:30**
8. Termin otwarcia ofert: **13.01.2017 r., godz. 11:00**
9. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:
Alina Korzeń, Agnieszka Piasecka (tel. 74 887 05 10)
e-mail: korzen-a@mzbwalbrzych.pl, piasecka-a@mzbwalbrzych.pl
10. Sposób przygotowania oferty: **ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim na wzorze zamieszczonym na stronie internetowej www.mzbwalbrzych.pl oraz dołączyć do niej kosztorys ofertowy**
11. **Przedmiar robót znajduje się na stronie internetowej www.mzbwalbrzych.pl.
Oferty złożone na druku innym niż w/w nie będą rozpatrywane.**
12. Sposób dostarczenia oferty: **pisemnie w zamkniętej kopercie oznakowanej pieczęcią wykonawcy i adresem oraz wskazaniem przedmiotu zamówienia którego konkurs dotyczy.**
13. **Oferty złożone w 1 kopercie na więcej niż jedno zapytanie ofertowe nie będą rozpatrywane.**

UWAGA !!!

Wykonawcy przed złożeniem oferty winni zapoznać się z ogólnymi warunkami konkursów, które zamieszczone są w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej www.mzbwalbrzych.pl w zakładce zapytania ofertowe.

Oferenci zobowiązani są do obejrzenia wycenianego obiektu i uwzględnienia wszystkich okoliczności mających wpływ na wartość oferty.

Przewidywany sposób rozliczenia prac: ryczałt

Obowiązują nowe wzory umów dostępne na stronie internetowej:
www.mzbwalbrzych.pl

KIEROWNIK
Działu Technicznego
mgr inż. Bronisław Lis

**Kominiarska Spółdzielnia Pracy „Św. Florian” we Wrocławiu
ul. Św. Mikołaja 16/17 Rejonowy Zakład Kominiarski Nr 17**

PROTOKÓŁ Nr 1492

z dnia 12-12-2016

z kontroli przewodów kominowych w

KOMINIARSKA SPOŁOZIELNIA PRACY
„ŚW. FLORIAN” we WROCŁAWIU
REJONOWY ZAKŁAD KOMINIARSKI Nr 17
58-301, WAŁBRZYCH, Pole Pole 6
tel. (074) 84 23 286
NIP 666-000-20-54


administrowanym przez MZB Spz.o.o. BOK "PODGÓRZE"
położonym w Wałbrzychu przy ul. Drzymały nr 4/6

KONTROLA STWIERDZIŁA:

Przewody kominowe są drożne, ciąg komina prawidłowy.

Zdemontowano z wylotu komina rurkę o średnicy 110mm, która zwężała wylot komina, rurka została zamontowana samowolnie przez sąsiada. Brak jest wymaganej wentylacji nawiewnej dla pieca Co.

Przy silnych wiatrach występują zakłócenia i cofania z pieca, zasadnym jest zamontowanie nasady kominowej o średnicy 150mm w otulinie termicznej.



Protokół otrzymują:

1. Właściciel – użytkownik budynku
- 2.
3. a/a

Mistrz Kominiarski
MISTRZ KOMINIARSKI
Sebastian Sanhott