



Uwagi:

- minimalny spadek z jakim należy prowadzić projektowaną instalację sanitarną wynosi 2%.
- Wszystkie istniejące odpływy z mieszkań wpiąć do projektowanych pionów.
- Podłączenia kanalizacji snitarnej DN50 z lokali do pionu PKS110 wykonywać poprzez redukcję 110/50 oraz trójnik z odejście 110mm

Legenda:

- istniejąca kanalizacja sanitarna.
- - - projektowana kanalizacja sanitarna z PVC.



PROJEKTY BUDOWLANE
KIEROWANIE ROBOTAMI
NADZÓR ZASTĘPCZY

www.kapinus.pl biuro@kapinus.pl tel.: +48608744059 +48664780376
ul. Wrocławska 140 58-306 Wałbrzych (obok stacji LOTOS)

Inwestor: Wspólnota mieszkaniowa ul. Wyzwolenia 52, 58-300 Wałbrzych		Obiekt: Budynek mieszkalny, ul. Wyzwolenia 52, 58-300 Wałbrzych			
Temat: Przebudowa instalacji wodno- kanalizacyjnej w częściach wspólnych budynku mieszkalnego.		Stadium: PB	Branża: S	Arkusz A3	Data: 07.2016
Sprawdził: mgr inż. Mirosław Kociumbas Upr. nr 245/02/DUW		Tytuł rysunku: Rozwinięcie projektowanej instalacji kanalizacyjnej			Skala: 1:100
Rysował: mgr inż. Piotr Kopinowski					Nr rys. 6/S
Asystował: inż. Mateusz Ożga					