

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY "ŚW. FLORIAN"

WROCLAW, UL. ŚW MIKOŁAJA 16/17

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY
(pieczęć) KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY
"ŚW. FLORIAN"
REJONOWY ZAKŁAD KOMINIARSKI Nr 12
58-301 WAŁBRZYCH, Pałac Pole 6
Tel. (074) 84 23 288
NIP 888-000-20-54

Wrocław, dnia 25.02.2016 r.

Opinia Nr 006890

z wyników przeprowadzonych oględzin - ekspertyzy urządzeń grzewczo-kominowych

w budynku przy ul.

Świdnicka

44/8

Wrocław

dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych używanych przez

BOK - Podgórze

Dotyczy:

1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie
2. Ustalenie prawidłowości podłączenia
3. Ustalenie przyczyn wadliwego działania urządzeń

praca -

2016 -02- 26

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

Prac grzewczy podlega do przewodu
nr. 2 (jedna izba)

Wzrostające ujemna, wykonano wg
obowiązujących przepisów i zgodnie z projektem.

W celu prawidłowego funkcjonowania urządzeń
kominowych należy zapewnić dopływ
powietrza z zewnątrz -

Inne uwagi:

Kontroli dokonał:

S. Samotyj

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 wraz z późniejszymi zmianami. Rozporządzenie Ministra MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80 z dnia 11 maja 2006r.). Rozp. MSWiA z dnia 16.08.1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74 poz. 836). Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 15.06.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki (Dz. U. Nr 75 poz. 690) z późniejszymi zmianami.

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla:

1 egz. dla RZK

BOK - Podgórze
w Wrocławiu

Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia

podpis:


Uwagi:

1. Po dokonaniu proponowanych rozwiązań należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych
2. Sądzie orientacyjny na odwołanie.
3. Niepotrzebno skreślić.
4. Opinia jest ważna 1 rok od daty wystawienia

Opiniodawca
MISTRZ KOMINIARSKI
Sebastian Samotyj

Pięczęć i podpis

WYKONANIE WIDOKÓW IZOLACJI I KOMBINACJI 04.01.2019 08:30



1	2	
		stych-
P_{13}	V_{12}	$\bar{I}p$
K_7	P_8	$\bar{I}p$
	\bar{Z}_{112}	parten
		mnice

MISTRZ KOMINIARSKI

Sebastian Samotyja