

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY "ŚW. FLORIAN"

WROCLAW, UL. ŚW MIKOŁAJA 16/17

(pieczęć Zakładu Kominiarskiego)
KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY
„ŚW. FLORIAN” z siedzibą w WROCLAWIE
REJONOWY ZAKŁAD KOMINIARSKI Nr 17
58-301 WAŁBRZYCH, Paśle Pole 8
Tel. (074) 54 22 00 00
NIP 14-000-00-00

Opinia Nr

007608

Wałbrzych, dnia 18.02.2017 r.

w przeprowadzonych oględzin - ekspertyzy urządzeń grzewczo-kominowych

w budynku przy ul. Osieleńców nr 4/5 w Wałbrzychu
dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych używanych przez BOK - Nowe Miasto

Dotyczy:

1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie piecy -
2. Ustalenia prawidłowości podłączenia
3. Ustalenia przyczyn wadliwego działania urządzeń

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

Przewód nr 1 do podłączenia piecy
grzewczego w kuchni.
Przewód nr 6 do podłączenia piecy
grzewczego w pokoju.
Wentylacja wywiewna przewód nr 4 -

Inne uwagi:

Należy zalecić dopływ powietrza z zewnątrz
poprzez nawiewniki.

Kontroli dokonał:

D. Szwaj, H. Maciejewski

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 wraz z późniejszymi zmianami. Rozporządzenie Ministra MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80 z dnia 11 maja 2006r.). Rozp. MSWiA z dnia 16.08.1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74 poz. 836). Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 15.06.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki (Dz. U. Nr 75 poz. 690) z późniejszymi zmianami.


Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla:

1 egz. dla RZK

BOK - Nowe Miasto
w Wałbrzychu

Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia



Uwagi:


1. Po dokonaniu proponowanych rozwiązań należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych
2. Szkic orientacyjny na odwrocie.
3. Niepotrzebne skreślić.
4. Opinia jest ważna 1 rok od daty wystawienia

Opiniodawca
(uprawniony mistrz kominiarski)
MISTRZ KOMINIARSKI

Daniel Szwaj
Pieczęć i podpis

Osiedleńców 4/5

opinia 07609



	1	2	3	4	5	6	
				Wk			
	K			5		P	I p nr 5
	5			5		5	
			Wk				
		K				P	parter nr 1
		1	1			1	
							piwnica

MISTRZ KOMINIARSKI
Daniel Stara
 Daniel Stara