


Rozwinięcie instalacji centralnego ogrzewania



UWAGI I OZNACZENIA:

- Instalację c.o. wykonać z rur miedzianych łączonych lutem miękkim.
  - Na przewodzie zasilającym przy grzejnikach zamontować zawory termostaticzne, a na powrotnych grzejnikowe powrotne.
- nowa instalacja c.o. zasilanie
  - nowa instalacja c.o. powrót

— - grzejnik płytowy

— typ grzejnika

C22-600/0,50m

1880W

wysokość grzejnika

długość grzejnika

moc grzejnika

P.H.U. EDMUND FRAZIK ul. Grodzka 14/3; 58-316 Wałbrzych			
INWESTOR	Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o. Watorzyckich ul. Gen. Andersa 48	Podz.	Nr rys.
TEMAT:	Remont lokalu mieszkalnego nr 8 w budynku przy ul. Świdnicka 57 w Watorzycku	1:50	J-3
	Instalacja centralnego ogrzewania		
	Imię i nazwisko	nr. upraw.	Data
PROJEKTOWAŁ	Agata Nowak		01.2016r.