



UWAGI:

- Istniejącą instalację gazu w lokalu mieszkalnym należy zdemontować
- Nową instalację gazu wykonać z rur miedzianych łączonych lutem twardym lub w systemie kształtek zaciskowych.
- Instalację poprowadzić od istniejącego gazomierza
- Urządzenia montować zgodnie z obowiązującymi przepisami.
- Przewód spalinowy prowadzić w odległości min.30cm od belek drewnianych.

OZNACZENIA:

- istniejąca instalacja gazowa
- nowa instalacja gazowa
- nr lokalu mieszkalnego
- istniejący gazomierz miechowy
- Kg - kuchenka gazowa

| | | | |
|---|--|------------|-----------|
| P.H.U. EDMUND FRAZIK ul. Grodzka 14/3; 58-316 Wałbrzych | | | |
| INWESTOR | Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o. Wątorzyskich ul. Gen. Andersa 48 | Podz. | Nr rys. |
| TEMAT: | Remont lokalu mieszkalnego nr 8 w budynku przy ul. Świdnicka 57 w Wątorzysku Instalacja gazowa i wentylacja nawiewno - wywiewna | 1:50 | J-6 |
| | Imię i nazwisko | nr. uprow. | Data |
| PROJEKTOWAŁ | Agata Nowak | | 01.2016r. |
| | | | |