



UWAGA:

Wpięcie do istniejącej instalacji gazu budynku nr 4 nastąpi w piwnicy budynku nr 5. Budynek nr 4 należy wpiąć do istniejącej instalacji po uprzednim wykonaniu próby szczelności istniejącej instalacji gazowej. Niedopuszcza się wpięcia budynku nr 4 bez wykonania niezbędnych prób.

Biuro projektów i usług inwestycyjnych INSTAL STD
58-302 Wałbrzych ul. Parkowa 23/1, tel. 501 292 469
Biuro: ul. Wysockiego 28 p.23 w Wałbrzychu

Projektant:	mgr inż. Sylwia Tchorowska	124/DOŚ/06 DOŚ/IS/0471/06	Data: 24.01.2017r.
Temat:	"Przebudowa wewnętrznej instalacji gazu w częściach wspólnych w budynku mieszkalnym zlokalizowanym przy ul. Ludowej 5 w Wałbrzychu" dz. nr 17 obręb nr 18 Biały Kamień		Stadium: PB
Inwestor:	Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o. ul. Gen. Andersa 48 58-304 Wałbrzych		Skala: 1:100
Tytuł rys.:	RZUT PIWNICY – INSTALACJA GAZU		Nr rys.:1