



UWAGA:

- Gazomierze montować na uchwycie eliminującym przenoszenie naprężeń z instalacji gazu. W obrębie budynku montować gazomierze miechowe o rozstawie 130mm wraz zaworem odcinającym dn25,
- Typ gazomierza uzgodni Wykonawca na etapie prowadzenia robót z Zakład Gazowniczym w Wałbrzychu
- Gazomierze montować na maksymalnej wysokości 1,8m od poziomu podłogi do spodu gazomierza,
- Gazomierze montować w ściennych szafkach gazowych stalowych, wentylowanych o wym. 400x400x250mm.

Biuro projektów i usług inwestycyjnych INSTAL STD 58-302 Wałbrzych ul. Parkowa 23/1, tel. 501 292 469 Biuro: ul. Wysockiego 28 p.23 w Wałbrzychu				
Projektant:	mgr inż. Sylwia Tchorowska	124/DOŚ/06		Data: 24.01.2017r.
		DOŚ/IS/0471/06		
Temat:	"Przebudowa wewnętrznej instalacji gazu w częściach wspólnych w budynku mieszkalnym zlokalizowanym przy ul. Ludowej 5 w Wałbrzychu" dz. nr 17 obręb nr 18 Biały Kamień			Stadium: PB
Inwestor:	Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o. ul. Gen. Andersa 48 58-304 Wałbrzych			Skala: 1:50
Tytuł rys.:	RZUT PARTERU – INSTALACJA GAZU			Nr rys.:2