

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY "ŚW. FLORIAN"

WROCLAW, UL. ŚW MIKOŁAJA 16/17

(pieczęć Zakładu Kominiarskiego)

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY "ŚW. FLORIAN" w WROCLAWIE
REGIONOWY ZAKŁAD KOMINIARSKI Nr 17
58-301 WAŁBRZYCH, Pałac F
Tel. (074) 84 23 286
*** 2 Wyników przeprowadzonych oględzin - ekspertyzy urządzeń grzewczo-kominowych

Opinia Nr 007628

Wątonych, dnia 4.03.2017 r.


g. A. Krawiec

w budynku przy ul. 11- listopada 115/1 w Wątonych
dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych używanych przez MZB Sp. z o.o.
BOK - Stary Zdrój

Dotyczy:

1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie CO + wiat.
2. Ustalenia prawidłowości podłączenia
3. Ustalenia przyczyn wadliwego działania urządzeń

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:



Przebieg CO na palno ściąg może być
podłączony do przewodu m. 1 o wym. 50x50 cm.
W podłączeniu z przebiegiem CO należy
wykonać wentylację wykurzu - nawiewnik.
W kuchni i tarasie budynek jest wentylacji
wykurzu.

Inne uwagi:

Jeżeli wentylacja wykurzu w przed potopu
jest nieprawidłowa.

Kontroli dokonał: S. Samotny H. Maciejewski

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 wraz z późniejszymi zmianami. Rozporządzenie Ministra MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80 z dnia 11 maja 2006r.). Rozp. MSWiA z dnia 16.08.1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74 poz. 836). Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 15.06.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki (Dz. U. Nr 75 poz. 690) z późniejszymi zmianami.

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla:

1 egz. dla RZK

BOK St. Zdrój
W Wątonych

Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia podpis:

Uwagi:

1. Po dokonaniu proponowanych rozwiązań należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych
2. Szkic orientacyjny na odwrocie.
3. Niepotrzebne skreślić.
4. Opinia jest ważna 1 rok od daty wystawienia

Opiniodawca
(uprawniony mistrz kominiarski)
MISTRZ KOMINIARSKI
Sebastian Samotny
Pieczęć i podpis

MISTRZ KOMINIARSKI
Sebastian Samotyja

