

# KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY "ŚW. FLORIAN"

WROCLAW, UL. ŚW MIKOŁAJA 16/17

KOMIN (pieczęć Zakładu Kominiarskiego)

"ŚW. FLORIAN" w Wrocławiu  
REJONOWY ZAKŁAD KOMINIARSKI NR 17

WALBRZYCH

FILIA: 58-310 SZCZAWNO ZDRÓJ

ul. Różana 1, tel. (074) 843-27-32

NIP 696-000-70-56

Szczawno-Zdrój, dnia 24.02. 2016 r.

Opinia Nr 006846

z wyników przeprowadzonych oględzin - ekspertyzy urządzeń grzewczo-kominowych

w budynku przy ul. Orkana nr 16/4 w Walbrzychu

dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych używanych przez B.O.K. Szczawienko

Dotyczy:

1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie<sup>3</sup>
2. Ustalenia prawidłowości podłączenia<sup>3</sup>
- ~~3. Ustalenia przyczyn wadliwego działania urządzeń<sup>3</sup>~~

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

1. Przewód kominowy nr. 1 może być przeznaczony dla pieca kuchenego a przewód nr. 4 dla pieca podwójnego.
2. Alternatywa: zamiast powyższych piecy dla pieca CO stały lub kotła gazowego CO z zamkniętą, kanową, wykonaw nowe przewody zgodnie z obowiązującymi przepisami i w oparciu o projekt.
3. Dla prawidłowego funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych zapewnić należy napływ powietrza z zewnątrz poprzez urządzenia nawiewne a w przypadku CO stały wykonaj wentylację nawiewną.
4. Wentylację wyciągową kuchni i ewentualnej łazienki wykonać wg obowiązujących przepisów - projektu.

Inne uwagi:

Kontroli dokonał: Marek Paweł, Marcin Buciało

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 wraz z późniejszymi zmianami. Rozporządzenie Ministra MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80 z dnia 11 maja 2006r.). Rozp. MSWiA z dnia 16.08.1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74 poz. 836). Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 15.06.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki (Dz. U. Nr 75 poz. 690) z późniejszymi zmianami.

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla: B.O.K. Szczawienko  
1 egz. dla RZK Szczawno-Zdrój

Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia ..... podpis: .....

Uwagi:

1. Po dokonaniu proponowanych rozwiązań należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych
2. Szkic orientacyjny na odwrocie.
3. Niepotrzebne skreślić.
4. Opinia jest ważna 1 rok od daty wystawienia

Opiniodawca  
(uprawniony mistrz kominiarski)  
MISTRZ KOMINIARSKI

Daniel Siara  
Pieczęć i podpis

# SZKIC ORIENTACYJNY

