

**KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY "ŚW. FLORIAN"**  
WROCLAW, UL. ŚW MIKOŁAJA 16/17

(pieczęć)  
KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY  
"ŚW. FLORIAN" we WROCLAWIE  
REGIONOWY ZAKŁAD KOMINIARSKI Nr 17  
58-801 WALBRZYCH, Pole Pole 5  
Tel. (074) 84 23 288  
REGON 142256-54

*Walczyński*, dnia *28.12.2016*

**Opinia Nr 007515**

z wyników przeprowadzonych oględzin - ekspertyzy urządzeń grzewczo-kominowych

w budynku przy ul. *Dzie Pole* nr *25/3* w *Walczyńskim*  
dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych używanych przez *MFB Sp. z o.o.*  
*BOVI - Nowe Miasto*

Dotyczy:

1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie *CO gaz.*
2. Ustalenia prawidłowości podłączenia
3. Ustalenia przyczyn wadliwego działania urządzeń

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

*Kocioł gazowy z zamk. kominową spalarnią (Hordens) podłączony do układu spalin zgodnie z wymaganymi mocami i przepływami. Wymagane wykonanie wentylacji zgodnie z projektem.*

Inne uwagi: *Nie ma możliwości podłączenia do kocioła zgodnie z obowiązującymi przepisami.*

Kontroli dokonał: *S. Samojlik*

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 wraz z późniejszymi zmianami, Rozporządzenie Ministra MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80 z dnia 11 maja 2006r.), Rozp. MSWiA z dnia 16.08.1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74 poz. 836), Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 15.06.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki (Dz. U. Nr 75 poz. 690) z późniejszymi zmianami.

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla: *BOVI - Nowe Miasto*  
1 egz. dla RZK *w Walczyńskim*

Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia ..... podpis: .....

Uwagi:

1. Po dokonaniu proponowanych rozwiązań należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych.
2. Szkieł orientacyjnych na odwrócić.
3. Niepotrzebne skreślić.
4. Opinia jest ważna 1 rok od daty wystawienia

Opiniodawca  
MISTRZ KOMINIARSKI  
(uprawniony mistrz kominarski)

*Sebastian Samojlik*

Pieczęć i podpis