



- UWAGI:**
- Instalację wewnętrzną gazu wykonać z rur stalowych czarnych bez szwu łączonych przez spawanie. Przewody prowadzić pod stropem pomieszczeń
 - Przejścia instalacji gazu przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych
 - Gazomierze miechowe dla lokali mieszkalnych montować na korytarzu, w szafce stalowej, kolor żółty, naściennej. Gazomierze zamontować na listwie gazomierzowej. Wysokość montażu gazomierza do jego podstawy max. 1,80
 - Instalację do mieszkań wykonać z rur miedzianych łączonych przez kształtki zaciskowe.
 - Istniejąca szafka zewnętrzna zamontowana jest zgodnie z obowiązującymi przepisami

- OZNACZENIA RYSUNKOWE:**
- instalacja wewnętrzna gazu na częściach wspólnych budynku
 - instalacja wewnętrzna gazu dla lokali mieszkalnych
 - G1** — oznaczenie pionu

BIURO PROJEKTOWO USŁUGOWE INSTALACJI I SIECI SANITARNYCH					
Ul. Żółkiewskiego 10 Edward D. Krawczyk 58-300 Wałbrzych					
Inwestor	Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o. ul. Gen. Wł. Andersa 48, 58-304 Wałbrzych				Stadium PB
Obiekt i adres	Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. 1 Maja 82, 58-305 Wałbrzych				Branża Sanitarna
Projektant:	inż. E.D. Krawczyk	Spec: isnt. sanitarne 75/005/05	02.17		Skala 1:50
Asystent:					
Tytuł rysunku	ROZWINIĘCIE INSTALACJI WEWNĘTRZNEJ GAZU				Nr rys. 5