

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY "ŚW. FLORIAN"
WROCŁAW, UL. ŚW MIKOŁAJA 16/17

(pieczęć Zakładu Kominiarskiego)

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY
"ŚW. FLORIAN" w WROCŁAWIE
REJONOWY ZAKŁAD KOMINIARSKI
55-301 WAŁBRZYCH, Pała Polska
Tel. (074) 84 23 286

Opinia Nr 007632

Walczyński, dnia 1.03.2017 r.

Wymagane przez prowadzonych oględzin - ekspertyzy urządzeń grzewczo-kominowych

w budynku przy ul.

Opatkowców

14/3 w Walczonek

dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych używanych przez

MIB sp. z o.o.

BOKI - Nowe Miasto

Dotyczy:

1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie piecy.
2. Ustalenia prawidłowości podłączenia
3. Ustalenia przyczyn wadliwego działania urządzeń

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

Piec kucheny może być podłączony do przewodu nr 2.

Piec grzewczy w potopie może być podłączony do przewodu nr 6.

Wentylacja wywiewna przewod nr 4.

Należy uzupełnić dopływ powietrza z zew. str.

Inne uwagi:

Kontroli dokonał:

S. Samotny H. Mawejewski

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 wraz z późniejszymi zmianami. Rozporządzenie Ministra MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80 z dnia 11 maja 2006r.). Rozp. MSWiA z dnia 16.08.1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74 poz. 836). Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 15.06.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki (Dz. U. Nr 75 poz. 690) z późniejszymi zmianami.

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla:

1 egz. dla RZK

BOKI - Nowe Miasto

w Walczonek

Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia


podpis:

Uwagi:

1. Po dokonaniu proponowanych rozwiązań należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych
2. Szkic orientacyjny na odwrocie.
3. Niepotrzebne skreślić.
4. Opinię jest ważna 1 rok od daty wystawienia

Opiniodawca
(uprawniony mistrz kominiarski)
MISTRZ KOMINIARSKI
Sebastian Samotny

Osiedleńców 14/3



1	2	3	4	5	6	
	K		Wk		P	I p nr 5
			Wk		P	parter nr 1
	K				P	
	3		3		3	
						piwnica

MISTRZ KOMINIARSKI
Sebastian Samotyj