

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY "ŚW. FLORIAN"

WROCLAW, UL. ŚW. MIKOŁAJA 16/17

Województwo Śląskie, Zakład Kominiarski
54-600 WROCŁAW
ALJONOWY ZAKŁAD KOMINIARSKI NR 17
WALBERTA 21
TEL: 71-310 50 00 SZCZĄTKO ZDRÓ.
HABANA 1, TEL: (071) 643-27-39
WIR 888 433 28 44

Szczątko Zdrój, dnia 10.03. 2017 r.

Opinia Nr 007594

Wyników przeprowadzonych oględzin - ekspertyzy urządzeń grzewczo-kominowych

w budynku przy ul. Niewoszarowskiej nr 8/7 w Wąbrzeźnie
dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych używanych przez
P.O.K. Sobiech

Dotyczy:

1. Wskazania przewodów kominowych i użytkowania miejsc na podłączenie
2. Wykazanie prawidłowości podłączenia
3. Ocena bezpieczeństwa działania urządzeń

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

1. Przewód kominowy nr. 1 (45x45cm) może być przeznaczony dla pieca kuchennego-piec istniejący i pieca pokojowego.
2. Wentylacja eksploatowana kuchnia - poprawna.
3. Dla prawidłowego działania urządzeń kominowych zapewnić należy napływ powietrza z zewnątrz poprzez urządzenia mechaniczne.

Inne uwagi:

Kontrolę dokonał: Marcin Bućka, Artur Kaboda

Opinia sporządzona w oparciu o: Ustawę Prawa Budowlane z dnia 7.07.1994 wraz z późniejszymi zmianami, Rozporządzenie Ministra MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80 z dnia 11 maja 2006r.), Rozp. MSWiA z dnia 16.08.1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74 poz. 4361, Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 13.06.2003r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki (Dz. U. Nr 75 poz. 690) i późniejszymi zmianami.

Opinia sporządzona w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla: P.O.K. Sobiech

1 egz. dla RZK Szczątko Zdrój

Potwierdzenie odbioru opinii:

data

podpis

Marcin Bućka

Uwagi:



1. Wskazania przepisów, norm i standardów należy zgłosić do wydziału
2. Wskazania przepisów, norm i standardów należy zgłosić do wydziału
3. Wskazania przepisów, norm i standardów należy zgłosić do wydziału
4. Wskazania przepisów, norm i standardów należy zgłosić do wydziału

Opinia jest ważna 1 rok od daty wystawienia

Opiniodawca
MISTRZ KOMINIARSKI
Marcin Bućka

Podpis i pieczęć

52111. ORIENTACJA



	1
STRYCH	
II P	
I P	K ₁
PACIER	P _{1A}
PIWNICZ	

MISTRZ KOMINIARSKI
Marcin Buciolek