

# KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY "ŚW. FLORIAN"

WROCLAW, UL. ŚW MIKOŁAJA 16/17

KOMIN (pieczęć Zakładu Kominiarskiego)  
"ŚW. FLORIAN" we Wrocławiu  
REJONOWY ZAKŁAD KOMINIARSKI NR 17  
WAŁBRZYCH  
FILIA: 58-510 SZCZAWINO ZDRÓJ  
ul. Różana 1, tel. (074) 663-27-37  
NIP 898-300-20-54

Szczawino-Zdrój, dnia 06.10.2016 r.

Opinia Nr 007344

z wyników przeprowadzonych oględzin - ekspertyzy urządzeń grzewczo-kominowych

w budynku przy ul. Wrocławskiej nr 114/3 w Wałbrzychu  
dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych używanych przez  
B.O.K. Szczawienko

Dotyczy:

1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie<sup>1</sup>
2. Ustalenia prawidłowości podłączenia<sup>1</sup>
3. Ustalenia przyczyn wadliwego działania urządzeń<sup>1</sup>

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

1. Przewód kominowy nr. 1 (50 x 50 mm) może być przeznaczony dla pieca kuchennego i pokojowego (piece istniejące), lub po ich likwidacji do podłączenia pieca CO (tęże), zamiast piecy na opał stały - kocioł gazowy CO z zamkniętą komorą podłączone do zewnętrznej ulicy powietrzno-spalinowego zgodnie z wymogami producenta i w oparciu o projekt.
2. Wentylację mechaniczną kuchni i ewentualnej łazienki wykonano zgodnie z obowiązującymi przepisami - projektem technicznym.
3. Dla prawidłowego funkcjonowania urządzeń kominowych zapewnić należy napięcie powietrza z zewnątrz poprzez urządzenie nawiewne.

Inne uwagi:

Kontroli dokonał: Marek Paweł, Marcin Buciak

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 wraz z późniejszymi zmianami, Rozporządzenie Ministra MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80 z dnia 11 maja 2006r.), Rozp. MSWiA z dnia 16.08.1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74 poz. 836), Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 15.06.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki (Dz. U. Nr 75 poz. 690) z późniejszymi zmianami.

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla: B.O.K. Szczawienko  
1 egz. dla RZK Szczawino-Zdrój

Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia ..... podpis: .....



Uwagi:

1. Po dokonaniu proponowanych rozwiązań należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych
2. Szkic orientacyjny na odwrocie.
3. Niepotrzebne skreślić.
4. Opinia jest ważna 1 rok od daty wystawienia

Opiniodawca  
(uprawniony mistrz kominiarski)  
MISTRZ KOMINIARSKI

Marcin Buciak

# SZKIC ORIENTACYJNY



	1	
STYCH		
II P	K <sub>6</sub>	M-6 M-5 z
I P	K <sub>3</sub> P <sub>3</sub>	M-3
PARTER		M-1 z
PIWNICA		

MISTRZ KOMINIARSKI  
*Marcin Buczek*