



LEGENDA:  
— proj. instalacja wody zimnej  
[PW] pion wody zimnej

Woda z istniejącego przyłącza wodociągowego dla budynków przy ul. Niepodległości 174 i 172

Zestaw wodomierza głównego dla budynku nr 174

Zestaw wodomierza głównego dla budynku nr 172

- UWAGA:
- Z uwagi na brak możliwości zinwentaryzowania mieszkania nr 3, 7 i 15 założono miejsce wpięcia projektowanej instalacji wody zimnej.
  - Istniejące wodomierze mieszkaniowe należy zdemontować i ponownie zamontować na odcinku pionowym w projektowanych podtynkowych szafkach wodomierzowych na klatce schodowej.
  - Rury wody zimnej prowadzić po ścianie w otulinach Thermaflex FRZ gr.13mm.
  - Rury wody zimnej prowadzić w bruzdach ściennych w otulinach podtynkowych Thermaflex Compact gr. 13mm.
  - Instalację wody zimnej należy wykonać z rur stalowych ocynkowanych.
  - Przy przejściu przez przegrody budowlane należy zastosować rury ochronne.
  - Wodomierze montować na wysokości 1,20m nad posadzką.
  - Zawory podpionowe Ø40 montować jako zawory odcinające ze złączką do węża.
  - Zawór podpionowy dla pionu PW1 zamontować na odcinku poziomym w bruzdzie ściennej. W celu umożliwienia dostępu do zaworu należy na bruzdzie zmontować drzwiczki rewizyjne o wymiarach 15x15cm.
  - Istniejący główny wodomierz należy wyposażyć w filtr siatkowy oraz zawór antyskażeniowy typu BA o średnicy równej średnicy wodomierza.
  - Zestaw wodomierza głównego montować w natynkowej szafce wodomierzowej o wymiarach 1000x450x250mm.

Biuro projektów i usług inwestycyjnych INSTAL STD  
58-302 Wałbrzych ul. Parkowa 23/1, tel. 501 292 469  
Biuro: ul. Wysockiego 28 p. 23; 58-304 Wałbrzych

Projektant:	mgr inż. Sylwia Tchorowska	124/DOŚ/06 DOŚ/IS/0471/06	Data: 16.03.2017
Asystent:	mgr inż. Anna Kusiak		
Temat:	"Przebudowa instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku mieszkalno-usługowym zlokalizowanym przy ul. Niepodległości 174 w Wałbrzychu" dz. nr 27/8 obręb 41 Podgórze		Stadium: PB
Inwestor:	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Niepodległości 174 58-303 Wałbrzych		Skala: 1:100
Tytuł rys.:	IZOMETRIA WODY ZIMNEJ		Nr rys.: 7