

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY "ŚW. FLORIAN"

WROCLAW, UL. ŚW MIKOŁAJA 16/17

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY
"ŚW. FLORIAN" w WROCŁAWIU
REGIONOWY ZAKŁAD KOMINIARSKI Nr 17
58-301 WAŁBRZYCH, Pole Pole 6
Tel. (074) 84 23 288
NIP 662-006-88-23

Niebieska, dnia *18-05-2015* r.

Opinia Nr *006357*

Wynikow przeprowadzonych oględzin - ekspertyzy urządzeń grzewczo-kominowych

w budynku przy ul. *Niebieska* nr *35/6* w *Wałbrzychu*
dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych używanych przez *MŁO Sp. z o.o.*
BOK - Podgórze

Dotyczy:

1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie *piecy.*
2. Ustalenia prawidłowości podłączenia
3. Ustalenia przyczyn wadliwego działania urządzeń

2015-05-13

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

Piec grzewczy w podłożu podłączony do
komina m. 1
Piec grzewczy w kuchenii podłączony do
komina m. 2.
Wymagane wykonanie kuchenii wykonać zgodnie z
obowiązującymi przepisami.
Należy zapewnić dopływ powietrza z zewnątrz.

Inne uwagi:

Kontroli dokonał: *S. Samotyj*

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 wraz z późniejszymi zmianami, Rozporządzenie Ministra MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80 z dnia 11 maja 2006r.), Rozp. MSWiA z dnia 16.08.1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74 poz. 836), Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 15.06.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki (Dz. U. Nr 75 poz. 690) z późniejszymi zmianami.

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla:

1 egz. dla RZK

Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia *19.05.2015*

podpis *Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o.*
BIURO USŁUGI KLIENTA
58-301

Uwagi:

1. Po dokonaniu proponowanych rozwiązań należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych
2. Sądzie orientacyjny na odwrócie.
3. Niewymagane skreślić.
4. Opinia jest ważna 1 rok od daty wystawienia

Opiniodawca
MISTRZ KOMINIARSKI


S. Samotyj
Sebastian Samotyj

Piszę i podpis

WYKROJEK WŁÓKNIOWY / WYKROJEK WŁÓKNIOWY

Opis: 06357

WYKROJEK WŁÓKNIOWY / WYKROJEK WŁÓKNIOWY



	1	2	
	A	A	Stych. Ip
	P	K	Ip. m
			prace m 2 punktów
		K	zakończ

MISTRZ KOMINIARSKI

Sebastian Samotyj