



OZNACZENIA:

— zasilanie co
- - - powrót co

UWAGI:

- 1. Instalację c.o. wykonać z rur miedzianych łączonych przez lutowanie. Przewody prowadzić w brzdach ściennych
- 2. Zprojektowano grzejniki stalowe typu K firmy VNH
- 3. Rurociągi c.o. izolować otulinami gr 20 mm z pianki polietylenowej w folii np. Thermaflex

BIURO PROJEKTOWO USŁUGOWE INSTALACJI I SIECI SANITARNYCH					
Ul. Żółkiewskiego 10 Edward D. Krawczyk 58–300 Wałbrzych					
Investor	Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o. ul. Gen. Wł. Andersa 48, 58–304 Wałbrzych			Stadium PB	
Obiekt i adres	Lokal mieszkalny nr 3 u. Kręta 1, 58–301 Wałbrzych			Branża Sanitarna	
Projektant:	inż. E.D. Krawczyk	Spec: inż. sanitarny	03.16	Skala 1:50	
Asystent:				Nr rys. 5	
Tytuł rysunku	ROZWINIĘCIE INSTALACJI C.O.				