

**KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY "ŚW. FLORIAN"**  
WROCLAW, UL. ŚW MIKOŁAJA 16/17

(pieczęć Zakładu Kominiarskiego)  
KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY "ŚW. FLORIAN"  
REGIONOWY ZAKŁAD KOMINIARSKI Nr 1  
58-201 WAŁBRZYCH, Pałac Poleski  
Tel. (074) 84 23 286  
NIP 582-800-70-70

Wałbrzych, dnia 8.12.2016 r.

Opinia Nr 007448

z wyników przeprowadzonych oględzin - ekspertyzy urządzeń grzewczo-kominowych

w budynku przy ul. Kwsta nr 1/3 w Wałbrzychu  
dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych używanych przez MFB Sp. z o.o.  
BOK - Nowe Miasto

Dotyczy:

1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie CO gaz.
2. Ustalenia prawidłowości podłączenia
3. Ustalenia przyczyn wadliwego działania urządzeń

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

Kocioł gazowy z zamk. kominem  
spalającym (kondens.) podłączony do układu  
powietrzno-spalinowego zgodnie z wymogami  
producenta i projektem.  
Wentylacja wykonana grawitacyjna wykonana  
zgodnie z projektem. (technika)  
W kominie istniejąca wentylacja wykonana  
wykonana mechanicznej ciąg.

Inne uwagi: W obrotach techniki nie ma wolnych przewodów.

Kontroli dokonał: B. Samotyj

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 wraz z późniejszymi zmianami. Rozporządzenie Ministra MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80 z dnia 11 maja 2006r.), Rozp. MSWiA z dnia 16.08.1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74 poz. 836). Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 15.06.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki (Dz. U. Nr 75 poz. 690) z późniejszymi zmianami.

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla: BOK - Nowe Miasto  
1 egz. dla RZK u właściciela

Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia \_\_\_\_\_ podpis: \_\_\_\_\_

Uwagi:

1. Po dokonaniu proponowanych rozwiązań należy zgłosić do sprawdzenia
2. ~~Ścieżka orientacyjna na odwrotcie.~~
3. Niepotrzebne skreślić.
4. Opinia jest ważna 1 rok od daty wystawienia

BOK, NOWE MIASTO "WAŁBRZYCH"  
09.12.2016  
L. dz. ....

Opiniodawca  
MISTRZ KOMINIARSKI  
Sebastian Samotyj  
Pieczeń i podpis