

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY "ŚW. FLORIAN"

WROCŁAW, UL. ŚW MIKOŁAJA 16/17

(pieczęć)
KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY
"ŚW. FLORIAN" WROCŁAW
REGIONOWY ZAKŁAD KOMINIARSKI Nr 1
55-601 WALBRZYCH, Polesie 8

Walczyński, dnia 14.01.2017

Opinia Nr 007521

z wyników przeprowadzonych oględzin - ekspertyzy urządzeń grzewczo-kominowych

w budynku przy ul. Psie Pole 23/1 w Walcownicy
dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych używanych przez BOK - Nowe Mierze

Dotyczy:

1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie' CO gaz + went.
2. Ustalenia prawidłowości podłączenia'
3. Ustalenia przyczyn wadliwego działania urządzeń'

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

Kocioł gazowy z zamk. komora spalania
połączony do przewodu m 3 zgodnie z
wymogami producenta.
Wentylacja wykonana z kuchenki wykonana do
przewodu m 6.
Wentylacja wykonana w łazience i sypialni w
przewodzie m 5.

Inne uwagi: Zapewnić należy dopływ powietrza z zewnątrz.

Kontroli dokonał: S. Sawicki

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 wraz z późniejszymi zmianami, Rozporządzenie Ministra MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80 z dnia 11 maja 2006r.), Rozp. MSWiA z dnia 16.08.1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74 poz. 836), Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 15.06.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki (Dz. U. Nr 75 poz. 690) z późniejszymi zmianami.

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla: BOK - Nowe Mierze
1 egz. dla RZK w Walcownicy


Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia podpis:

Uwagi:

1. Po dokonaniu proponowanych rozwiązań należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych
2. Szkic orientacyjny na odwrocie.
3. Niepotrzebne skreślić.
4. Opinia jest ważna 1 rok od daty wystawienia

Opiniodawca
MISTRZ KOMINIARSKI
Sebastian Sawicki
Pieczęć i podpis



rechno

prokibj

1	2	3	4	5	6	
						stych-
WK			K			\bar{t}_p
7					WK	\bar{t}_p
		CO		WK	WK	practen
		gaz				muwa

MISTRZ KOMINIARSKI
Sebastian Samótyj