


**WOJEWÓDZKI URZĄD
OCHRONY ZABYTEKÓW**
we Wrocławiu
DELEGATURA w WAŁBRZYCHU
58-300 Wałbrzych, ul. Zamkowa 3
tel. 74 842-64-18, fax 74 842-66-60

TIT-p.M. Inghat
13.04.2017 r.

T-2017/104/101/12546

Wałbrzych, 10.04.2017r.

W/N.5183.714.2017.MT



MZB Sp. z o. o.
ul. Andersa 48
58-304 Wałbrzych

W odpowiedzi na pismo o sygn.: T-10/983/2017 z dnia 31.03.2017r. (data wpływu: 03.04.2017 r.), dotyczące zaopiniowania przez tut. urząd zamiaru wykonania remontu lokalu mieszkalnego nr 7 w budynku przy ul. Orzeszkowej 1 w Wałbrzychu, polegającego na:

- wymianie stolarki okiennej;
- wymianie stolarki drzwiowej wewnętrznej;
- wykonaniu instalacji c.o. na paliwo gazowe;
- wymianie instalacji elektrycznej, wod-kan i gazowej po istniejącej trasie;
- wymianie płyt i wykładzin podłogowych;
- wymianie stolarki drzwiowej;
- pracach tynkarsko – malarskich;

informuje, że opiniuję pozytywnie ww. zamierzenie.

Wnoszę następujący warunek konserwatorski: w związku z zamiarem wykonania instalacji c.o., przewody instalacyjne należy wpiąć do istniejącego przewodu kominowego, bądź wyprowadzić poprzez przegrody (wewnątrz budynku) ponad dach, dopuszcza się również montaż takich urządzeń technicznych na tylnej elewacji budynku. Nie dopuszcza się montowania przewodów kominowych na elewacji frontowej.


Rysunek stolarki okiennej przeznaczonej do montażu osteplowano jako załącznik do niniejszego pisma.

Z up. Domońskiego
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
we Wrocławiu
mgr Maria Ptak
KIEROWNIK DELEGATURY
w Wałbrzychu

Otrzymują:

1. Adresat; 176887-13321-7-R
2. a/a MT

ORZESZKOWEJ 1/7



x 3 kpl.

WOJEWÓDZKI URZĄD
OCHRONY ZABYTKÓW
we Wrocławiu
DELEGATURA w WAŁBRZYCHU
58-300 Wałbrzych, ul. Zamkowa 3
tel. 74 842-64-18, fax 74 842-66-60

Załącznik do pisma:

znak: K/M.5183.9/14.2017M

z dnia 10.04.2017r.

z dm