

# KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY "ŚW. FLORIAN"

WROCŁAW, UL. ŚW MIKOŁAJA 16/17

(pieczęć Zakładu Kominiarskiego)

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY  
"ŚW. FLORIAN" we Wrocławiu:  
REGONOWIT 711113 KOMINIARSKI NR 17  
WALBRZYCH  
TEL: 58-310-500000 ZDRÓJ  
Kwiecień 1, tel. (71) 343-27-32  
... 58-310-23-56

Szczawno-Zdrój dnia 10.08 2016 r.

Opinia Nr 007241

z wyników przeprowadzonych oględzin - ekspertyzy urządzeń grzewczo-kominowych

w budynku przy ul. Orkana nr 98/6 w Wałbrzychu  
dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych używanych przez  
B.O.K. Szczawienko

Dotyczy:

1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie
2. Ustalenia prawidłowości podłączenia
3. Ustalenia przyczyn wadliwego działania urządzeń

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

1. Przewód kominowy nr 2 można przesuwać do podłączenia pieca kuchennego. Do czasu podłączenia zamontować drzwi pobyltu pieca. W przypadku zastosowania innego wadła przesuwania niż piec kuchenny np. CO staż lub CO gaz należy wykonać nowe przewody zgodnie z obowiązującymi przepisami i w oparciu o projekt.
2. Wentylacja mechaniczna kuchni prawidłowa (komin wazony)
3. Wentylacja mechaniczna prawidłowa.

Inne uwagi:

Kontroli dokonał: Marek Paws, Remigiusz Sajdak

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 wraz z późniejszymi zmianami. Rozporządzenie Ministra MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80 z dnia 11 maja 2006r.). Rozp. MSWiA z dnia 16.08.1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74 poz. 836). Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 15.06.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki (Dz. U. Nr 75 poz. 690) z późniejszymi zmianami.

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla: B.O.K. Szczawienko

1 egz. dla RZK Szczawno-Zdrój

Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia ..... podpis: .....

Uwagi:



1. Po dokonaniu proponowanych rozwiązań należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych
2. Szkic orientacyjny na odwrocie.
3. Niepotrzebne skreślić.
4. Opinia jest ważna 1 rok od daty wystawienia

Opiniodawca  
(uprawniony pisać i podpisywać)  
MISTRZ KOMINIARSKI

Daniel Stara

Pieczęć i podpis

# SZUK. ORIENTACYJNY



	1	2	
STRYCH			M-Z Z
II P			
I P		0 <sub>2</sub>	
PARTER	P	Z	
PIONICA			